



přepínače buď modulární uvnitř skříně nebo při OCEP skříní atypické otočné na dveřích



LEGENDA:

1. typová rozvodnice oceloplechová, modulární, min. 108 M, popř. OCP atyp 600x800x150,
2. Rozměry dle skutečně použitého typu
3. Krytí min. IP40/IP20
4. Přívod vrchem, vývody vrchem

EL. NAPÁJENÍ: 3NPE, ~, 50Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE
čl. 411, 412, 413 ČSN 332000-4-41ed.2:
samočinným odpoj. od zdroje
chrániči FI, pospojováním
VNĚJÍ VLVIVY DLE ČSN 332000-1ed.2: AB5, AB8
+420776642991, +420603837296 maca.stanislav@volny.cz

| | | | | |
|---|--|---|--|--------------|
| Hlavní projektant: Ing.arch. P. Kadlčík | |  | ELPROJEKT MÁČA Brněnská 358 Sokolnice +420790367359, +420603837296, +420776642991 maca.stanislav@volny.cz ČKAIT 1002028 | |
| Zodp. projektant: Máča Stanislav <i>Máča</i> | | | | |
| Investor: statutární město Brno, m.č. Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 | | | | |
| Název akce: Výměna výkladců v 1NP a oken v 2NP včetně pasáže, Jánská 452/7, 602 00 Brno Část elektro | | | Místo: Brno, Jánská 452/7 602 00 Brno | |
| | | | Zak.č.: 22E16 | Stupeň: DPS |
| Rozvodnice osvětlení hlavní - RSH | | | Datum: 03/2016 | List č.: 1/1 |
| | | | Měř: -- | Č.výkr.: E02 |