


LEGENDA MÍSTNOSTÍ


OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	SVĚTLÁ VÝŠKA
2.01	VSTUP, CHODBA	9,14 m²	koberec	a štuk	štuk	2750, 2930 mm
2.02	POKOJ	11,14 m²	parkety	b štuk	štuk	2750 mm
2.03	SPIŽ	5,82 m²	ker. dlažba	c štuk	štuk	2750 mm
2.04	KUCHYŇ, JÍDELNA	9,85 m²	PVC	d štuk,ker.obklad	štuk	2750 mm
2.05	KOUPELNA	3,02 m²	keramická dlažba	c štuk,ker.obklad	štuk	2750 mm
2.06	WC	1,00 m²	keramická dlažba	c štuk,ker.obklad	štuk	2750 mm
2.07	OBÝVACÍ POKOJ	21,75 m²	parkety	b štuk	štuk	2750 mm
2.08	BALKON	3,90 m²	cem. potěr	e		
2.09	BALKON	1,15 m²	cem. potěr	e		


POZNÁMKA


V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701 (v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3) V obytných prostorách se jedná o intenzity osvětlení doporučené dle ČSN, a skutečnost je závislá na přání zákazníka a řešení architekta vedení pro osvětlení bude provedeno kabely CYKY–J 3x1,5 mm2, pod omítkou, vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY–J 3x2,5 mm2, pod omítkou, svítidla v koupelnách a WC přisazená v provedení min. IP44, umístěna na stropě , nebo na stěně vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m ostatní svítidla přisazená v provedení IP20, umístěna na stropě , nebo na stěně


LEGENDA


- 


VYPÍNAČ
- 


VYPÍNAČ SÉRIOVÝ
- 


VYPÍNAČ STŘIDAVÝ
- 


VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- 


SPORÁKOVÁ KOMBINACE
- 

SVĚTELNÝ VÝVOD – objímka
- 

SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ
- 

LED SVÍTIDLO STROP. IP20
- 

LED SVÍTIDLO NÁSTĚN. IP20
- 

LED SVÍTIDLO STROP. IP44
- 

LED SVÍTIDLO NÁSTĚN. IP44

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN–C–S  
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM  
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří	Jiří Zelinka – ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří	
KRESLIL	Zelinka Jiří	
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		FORMÁT 2A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU HVĚZDOVÁ 3, BYT č. 4 ELEKTROINSTALACE		DATUM 04/2016
		ÚČEL DPS
		ZAK.Č. 2016/05
Půdorys – světelné rozvody		MĚŘÍTKO 1:50
		Č.VÝKR. EL–01