

Stavební úpravy bytu
byt č. 4, ulice Hvězdová 3

ROZVADĚČ RB

Rozvaděč min. 32 modulů, plastový pod omítku
Vedení od elektroměru k rozvaděči není součástí projektu
Doporučená velikost hlavního jistič 25A/B
Ověřit průřez přívodního vedení od elektroměru

Vypracoval:	Zelinka Jiří	AKCE:		Stavební úpravy bytu	Investor:	Stavění město Brno, městská část Brno-střed, Dominikova 2, 601 69 Brno		Zak.číslo:	02016/05	A.K.:	--	Listů:	2
Kontroloval:	Zelinka Jiří			Hvězdová 3, byt č. 4	Obsah:	ROZVADĚČ–RB		Změna/Datum:		V.č.:	EL–03	List:	1
Datum	:	04/2016					Měřítko:	–					