



LEGENDA

- ROZVADĚČ
- ZÁSUVKA 230V/16A
- ZÁSUVKA 230V/16A, DVOUITA
- ZÁSUVKA STA – televizní
- SPÍNAČ TŘÍFÁZOVÝ–varná deska
- PŘÍSTROJOVÁ KRABICE
- ELEKTRICKÝ VÝVOD
- ZÁSUVKA 230V/16A – lednička
- ZÁSUVKA 230V/16A – trouba
- ZÁSUVKA 230V/16A – myčka
- SPORÁK. KOMBINACE 25A – kotel
- ZÁSUVKA 230V/16A – pračka
- ZÁSUVKA 230V/16A – odsávání
- ZÁSUVKA 230V/16A – top. žebřík
- DOMOVNÍ ZVONEK
- OTICKO–KOUŘ. HLÁSIČ
- ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
- DOMÁCÍ TELEFON
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA
1.01	VSTUP, ZADVEŘÍ	3,22 m	keram.dlažba	a štuk, keram.sokl	štuk	
1.02	CHODBA	8,22 m	PVC	b štuk, sokl.lišta	štuk	
1.03	JIDELNA	7,60 m	PVC	b štuk, sokl.lišta	štuk	
1.04	OBYTNÝ PROSTOR	13,67 m	PVC	b štuk,SDK,sokl.lišta	štuk	
1.05	KUCHYŇ	5,28 m	PVC	b štuk,SDK,ker.obkl	štuk	
1.06	KOUPELNA	4,00 m	keramická dlažba	a štuk,SDK,ker.obkl	snížený podhl. SDK	S.V. 2500
1.07	WC	1,26 m	keramická dlažba	a SDK	snížený podhl. SDK	S.V. 2500
1.08	POKOJ	9,14 m	PVC	b štuk, SDK	štuk	
CELKEM		52,39 m				

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000-7-701 (v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3) vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY-J 3x2,5 mm2, pod omítkou, vedení pro TV v trubce plastové ohebné pod omítkou vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m vedení pro sportkovou kombinaci varná deska CYKY-J 5x2,5 v koupelně provedeno ochranné pospojování vodičem CY 4 opticko kouřový hlásič není předmětem tohoto projektu – pouze informativně vedení pro sportkovou kombinaci – elektrokotel CYKY-J 5x4

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN-C-S  
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
OCHRANA ZVYŠENÁ : DOPLNŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM  
OCHRANA DOPLNĚKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří	Jiří Zelinka – ENERGY
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří	5. května 1526
KRESLIL	Zelinka Jiří	Rožnov pod Radhoštěm
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		FIDRMÁT 2A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Plyndřenská 4, byt č. 3 ELEKTRDINSTALACE		DATUM 04/2016 ÚČEL DPS ZAK.Č. 2016/05
Půdorys – zásuvkové a SLP rozvody		MĚŘÍTKO 1:50 Č. VÝKR. EL-02