

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

Stavební úpravy bytu  
Plynárenská 4, byt č. 3

ROZVADĚČ RB  
se spínáním HDO

Rozvaděč min. 32 modulů, plastový pod omítku  
Vedení od elektroměru k rozvaděči není součástí projektu  
Doporučená velikost hlavního jistič 25A/B  
Ověřit průřez přívodního vedení od elektroměru

|              |              |         |   |   |   |   |   |           |               |    |    |              |          |       |       |          |
|--------------|--------------|---------|---|---|---|---|---|-----------|---------------|----|----|--------------|----------|-------|-------|----------|
| Vypracoval:  | Zelinka Jiří | 3       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9         | 10            | 11 | 12 | 13           | 14       | 15    | 16    | 17       |
| Kontroloval: | Zelinka Jiří |         |   |   |   |   |   | Investor: |               |    |    | Zak.číslo:   | 02016/05 | A.K.: | --    | listů: 2 |
| Datum        | :            | 04/2016 |   |   |   |   |   | Obsah:    | ROZVADĚČ – RB |    |    | Změna/Datum: |          | V.č.: | EL-03 | list: 1  |