



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA
1.01	VSTUP, ZÁDVEŘÍ	3,22 m	keram.dlažba	a štuk, keram.sokl	štuk	
1.02	CHODBA	8,22 m	PVC	b štuk, sokl,líšta	štuk	
1.03	JÍDELNA	7,60 m	PVC	b štuk, sokl,líšta	štuk	
1.04	OBYTNÝ PROSTOR	13,67 m	PVC	b štuk,SDK,sokl,líšta	štuk	
1.05	KUCHYŇ	5,28 m	PVC	b štuk,SDK,ker.obkl	štuk	
1.06	KOUPELNA	4,00 m	keramická dlažba	a štuk,SDK,ker.obkl	snížený podhl. SDK	S.V. 2500
1.07	WC	1,26 m	keramická dlažba	a SDK	snížený podhl. SDK	S.V. 2500
1.08	POKOJ	9,14 m	PVC	b štuk, SDK	štuk	
CELKEM		52,39 m				

POZNÁMKA

V miestnostech s umývadly a kúpeľniách platí ČSN 33 2000-7-701

(v priestore sprchy je zóna 1, v navazujúcom priestore do vzdálenosti 0,6 m od kraja sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatnom priestore je zóna 3)

V obytných prostorách se jedná o intenzity osvětlení doporučené dle ČSN,

a skutečnost je závislá na přání zákazníka a řešení architekta

vedení pro osvětlení bude provedeno kabely CYKY-J 3x1,5 mm², pod omítkou, vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY-J 3x2,5 mm², pod omítkou,

svítidla v koupelnách a WC přisazenzá v provedení min. IP44, umístěna na stropě , nebo na stěněž vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m

ostatní svítidla přisazena v provedení IP20, umístěna na stropě, nebo na stěně

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN-C-S
 OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41ed.2:
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 OCHRANA ZVYŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
 OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří	Jiří Zelinka - ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm
VYPRACOVAV	Zelinka Jiří	
KRESLIL	Zelinka Jiří	
INVESTOR:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	
NÁZEV	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Plynárenská 4, byt č. 3 ELEKTRDINSTALACE	
Půdorys - světelné rozvody		MĚŘÍTKO 1:50
		č.výkr. EL-01