


LEGENDA MÍSTNOSTÍ


| OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA | PODLAHA | STĚNY | STROP | SVĚTLÁ VÝŠKA |
|------|-----------------|----------|------------------|-------|-----------------|---------------|
| 2.01 | VSTUP, CHODBA | 9,14 m² | koberec | a | štuk | 2750, 2930 mm |
| 2.02 | POKOJ | 11,14 m² | parkety | b | štuk | 2750 mm |
| 2.03 | SPIŽ | 5,82 m² | ker. dlažba | c | štuk | 2750 mm |
| 2.04 | KUCHYŇ, JÍDELNA | 9,85 m² | PVC | d | štuk,ker.obklad | 2750 mm |
| 2.05 | KOUPELNA | 3,02 m² | keramická dlažba | c | štuk,ker.obklad | 2750 mm |
| 2.06 | WC | 1,00 m² | keramická dlažba | c | štuk,ker.obklad | 2750 mm |
| 2.07 | OBÝVACÍ POKOJ | 21,75 m² | parkety | b | štuk | 2750 mm |
| 2.08 | BALKON | 3,90 m² | cem. potěr | e | | |
| 2.09 | BALKON | 1,15 m² | cem. potěr | e | | |


POZNÁMKA


V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000-7-701
(v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m
od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3)
vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY-J 3x2,5 mm2, pod omítkou,
vedení pro TV v trubce plastové ohebné pod omítkou
vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m
vedení pro sporákovou kombinaci – varná deska CYKY-J 5x2,5
v koupelně provedeno ochranné pospojování vodičem CY 4
opticko kouřový hlásič není předmětem tohoto projektu – pouze informativně
vedení pro sporákovou kombinaci – elektrokotel CYKY-J 5x4


LEGENDA


-  ROZVADĚČ


 ZÁSUVKA 230V/16A


 ZÁSUVKA 230V/16A, DVOJITÁ


 ZÁSUVKA STA – televizní



 SPÍNAČ TŘÍFÁZOVÝ


 PŘÍSTROJOVÁ KRABICE


 ELEKTRICKÝ VÝVOD


 ZÁSUVKA 230V/16A – lednička


 ZÁSUVKA 230V/16A – trouba


 ZÁSUVKA 230V/16A – myčka
-  SPORÁK. KOMBINACE 25A – kotel


 ZÁSUVKA 230V/16A – pračka


 ZÁSUVKA 230V/16A – odsávání


 ZÁSUVKA 230V/16A – top. žebřík

 DOMOVNÍ ZVONEK

 OTICKO-KOUPŘ. HLÁSIČ

 ZVONKOVÉ TLAČÍTKO

 DONACÍ TELEFON

 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN-C-S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

| | | |
|--|--------------|---|
| PROJEKTANT | Zelinka Jiří | Jiří Zelinka - ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm |
| VYPRACOVAL | Zelinka Jiří | |
| KRESLIL | Zelinka Jiří | |
| INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno | | FORMÁT 2A4 |
| NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU HVĚZDOVÁ 3, BYT č. 4 ELEKTROINSTALACE | | DATUM 04/2016 |
| | | ÚČEL DPS |
| | | ZAK.Č. 2016/05 |
| Půdorys - zásuvkové a SLP rozvody | | MĚŘÍTKO 1:50 |
| | | Č.VÝKR. EL-02 |