



POZNÁMKA :

OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ S NAPOJENÍM ZESPODU  
OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ KOMBI S EL. TĚLESEM  
TEPELNÝ SPÁD 75/65°C  
POTRUBÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA Z CU POTRUBÍ  
POTRUBÍ VEDENO V DŘÁŽCE VE ZDI BUDE IZOLOVÁNO NÁVL. IZOLACÍ  
RH – RUČNÍ HLAVICE  
TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE  
TV – TERMOSTATICKÝ VENTIL  
PŠ – UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ

VED. PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučíl Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekci-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučíl	Martina Paněčková	Martina Paněčková		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STANBA:	HYBEŠOVA 6, byt č. 5 - rekonstrukce		FORMÁT:	2 x A4
OBJEKT: D.1.4. B- VYTÁPĚNÍ			DATUM:	02/2016
			STUPEŇ:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU:	SCHEMA		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 2