



POZNÁMKA :

OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ S NÁPOJENÍM ZESPODU
OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ KOMBI S EL. TĚLESEM
TEPELNÝ SPÁD 75/65°C
POTRUBÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA Z CU POTRUBÍ
POTRUBÍ VEDENO V DRÁŽCE VE ZDI BUDE IZOLOVÁNO NÁVL. IZOLOACÍ
RH-RUČNÍ HLAVICE
TH-TERMOSTATICKÁ HLAVICE
TV-TERMOSTATICKÝ VENTIL
PŠ-UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučíl Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz
Ing. Jiří Hlučíl	Martina Pantůčková	Martina Pantůčková	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
STAVBA:	HYBEŠOVA 6, byt č. 4 - rekonstrukce		
OBJEKT: D.1.4. B- VYTÁPĚNÍ	FORMÁT:	2 x A4	
	DATUM:	02/2016	
	STUPEŇ:	DPS	
MÁZEV VÝKRESU:	ČÍSLO ZAKÁZKY:		
	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	
SCHÉMA			2