



POZNÁMKA :
OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ S NÁPOJENÍM ZESPODU
OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ KOMBI S EL.TĚLESEM
TEPELNÝ SPÁD 75/65°C
POTRUBÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA Z CU POTRUBÍ
RH-RUČNÍ HLAVICE
TH-TERMOSTATICKÁ HLAVICE
KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ D80/125 PŘES STÁVAJÍCÍ KOMIN

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)
1.01	PŘEDSÍŇ	10,19
1.02	POKOU	23,74
1.03	KUCHYNĚ	14,90
1.04	KOUPELNA	3,67
1.05	WC	1,22

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučíl Dvorského 41/228, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučíl	Martina Paníčková	Martina Paníčková		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA:	OPLETALOVA 4, byt č. 4 - rekonstrukce		FORMÁT:	2 x A4
OBJEKT: D.1.4. - VYTÁPĚNÍ			DATUM:	03/2016
			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS - nový stav		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:50	1