



























LEGENDA:

-  RB
- ROZVADEČ BYTU
-  KABELOVÁ TRASA
-  SVĚTELNÝ OBVOD CYKY ...1,5mm²
-  ZÁSUVKOVÝ OBVOD 230V CYKY 3Cx2,5mm
-  OBVOD 400V CYKY 5Cx2,5mm
-  SLABOPROUDÉ ROZVODY
-  V
- VÝVOD PRO SVÍTIDLO
-  KABELOVÝ VÝVOD REZ. 3m
-  SPINAČ 10A 250V ŘÁZENÍ 1 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ
-  SPINAČ 10A 250V ŘÁZENÍ 5 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ
-  SPINAČ 10A 250V ŘÁZENÍ 6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ
-  SPINAČ 10A 250V ŘÁZENÍ 7 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ
-  SPINAČ 10A 250V ŘÁZENÍ 8 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ
-  SPINAČ SE SIG. DOUŠNAVKOU 10A 250V IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ + DOBĚHOVÉ RELE
-  ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BILÁ
-  ZÁSUVKA DOMOVNÍ DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BILÁ
-  SPORÁKOVÁ KOMBINACE IP20 16A
-  TERMOSTAT TÝDENNÍ V REFERENČNÍ MÍSTNOSTI, UMÍSTĚNÍ URČÍ ÚT
-  VENTILÁTOR 230V S DOBĚHEM
-  KRABICOVÁ ROZVODKA KR68
-  KRABICE S PRŮCHODKOU PRO OHŘÍVAČ VODY
-  KRABICOVÁ ROZVODKA KR97
-  STOUPACÍ VEDENÍ
- KABELY ULOŽENÝ POD OMÍTKOU NEBO V PODHLEDU.

-  NOVÝ DOMACÍ TELEFON
-  NOVÉ ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
-  AUTONOMNÍ HLASIČ KOUŘE

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM. : NORMÁLNÍ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ-PROUDOVÝMI CHRANIČI A DOPL. POSPOL.
V KOUPELNĚ BUDE PROVEDENO DOPLNJUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČE CY 4mm.

POZNÁMKY:

ZÁSUVKY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH +250mm.
ZÁSUVKY, SPINAČE V KUCHYNSKÝCH KOUTECH +1200mm (POKUD NENÍ URČENO JINAK).
ZÁSUVKA PRO DIGESTOŘ +2050mm.
ZÁSUVKY V KOUPELNÁCH +1200mm.
VYPINAČE +1200mm
SVÍTIDLA V KOUPELNÁCH SPODNÍM OKRAJEM +1800mm
PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ KUCH. LINKY SE PROVEDE DLE KONTROLNÍHO PLÁNU INVESTORA.
UPŘESNĚNÍ ZÁSUVEK A SVĚTELNÝCH VÝVODŮ PODLE SKUTEČNÉHO ROZMÍSTĚNÍ NABÝTKU A SCHVÁLENÍ INVESTOREM.
PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ.
SLABOPROUDÉ INSTALACE KROMĚ DOMÁCIHO TELEFONU PONECHÁNY PŮVODNÍ.
ZVONKOVÉ TLAČÍTKO OSAZENO NOVĚ, ZVONKOVÝ MODUL INSTALOVÁN DO RB.
KE STÍVÁNÝM SVÍTIDLŮM PŘIVÉST OD VYPINAČE KABEL 5Cx1,5mm.
POKUD BUDE TO BUDE DODANÝ EL. ŽEBŘÍK UMOŽŇOVAT, NAPAJIT TOPNOU VLOŽKU PŘÍMOK.
MINIMALIZOVAT INSTALACI ROZVODNÝCH KRABIC. ROZDĚLENÍ ŘEŠIT POMOCÍ BEZŠROUBOVÉ SVORKOVNICE V PŘÍSTROJOVÝCH KRABICÍCH.
JE PŘIPRAVENA REZERVA PRO EL. VARNOU DESKU.

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A X KRUHOVÉ SVÍTIDLO S LED ŽÁROVKOU IP20
- B X KRUHOVÉ SVÍTIDLO S LED ŽÁROVKOU IP44
- C XI SVÍTIDLO S LED ŽÁROVKOU NAD UMYVADLO IP44
- D XI SVÍTIDLO S LED TRUBICI NAD KUCH. LINKU IP44
- E X VESTAVNÉ SVÍTIDLO S LED ŽÁROVKOU IP44
- F X VESTAVNÉ SVÍTIDLO S LED ŽÁROVKOU IP20

Vypracoval	Zodpovědný projektant	Kontroloval				
ING. LUBOŠ NOVAK	ING. JAN ZÁŘECKÝ	ING. LUBOŠ NOVAK				
Místo : Brno–Střed		Kraj : JIHOMORAVSKÝ				
Investor : Statutární město Brno, Městská část Brno – Střed			Č.zakázky	15-089		
Akce : Stavební úpravy bytu Brno – Střed Ortí 5, byt č.7			Datum	10/2015		
			Stupeň PD	DPS		
			Měřítko	--		
			Archiv. číslo			
Část, profese : ELEKTROINSTALACE			Příloha číslo			
Obsah : LEGENDA					102	