



LEGENDA

—+—+—+— PLYNOVOD

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ ROZVODY PLYNU V BYTĚ BUDOU ODSTRANĚNY  
MONTÁŽ PLYNOVODU PROVÉST DLE:  
TP G 704 01, ČSN EN 1775, TP G 934 01.  
MONTÁŽ KOTLE PROVÉST DLE:  
TP G 941 02  
ČSN 33 2000  
MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE

VED.PROJEKTU:	KONTRLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: SOLNÍČNÍ 3a, byt č. 9 - rekonstrukce			FORMÁT:	2 x A4
			DATUM:	03/2016
OBJEKT: D.1.4. - ZDRAVOTECHNIKA			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - PLYNOINSTALACE			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 3