



POZNÁMKA :
OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ S NÁPOJENÍM ZESPODU
OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ KOMBI S EL.TĚLESEM
TEPELNÝ SPÁD 75/65°C
POTRUBÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA Z CU POTRUBÍ
POTRUBÍ VEDENO V DRAŽCE VE ZDI BUDE IZOLOVÁNO NAVL.IZOLOACI
RH-RUČNÍ HLAVICE
TH-TERMOSTATICKÁ HLAVICE
TV-TERMOSTATICKÝ VENTIL
PŠ-UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučl Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekci-kancelar.cz			
Ing. Jiří Hlučl	Martha Paněčková	Martha Paněčková				
INVESTOR:	Stavění město Brno, městská část Brno-střed, Dominánská 2, 601 69 Brno					
STAVBA:	SOLNÍČNÍ 3a, byt č. 9 - rekonstrukce					
OBJEKT:	D.1.4. - VYTÁPĚNÍ					
NÁZEV VÝKRESU:	SCHÉMA		MĚŘITKO:	1:50	ČÍSLO VÝKRESU:	2