



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
1.01	VSTUP,CHODBA	3,75 m²	keram. dlažba
1.02	KUCHYŇ	5,16 m²	keram. dlažba
1.03	KOUPENA,WC	3,25 m²	keram. dlažba
1.04	POKOJ	8,75 m²	PVC
1.05	POKOJ	20,20 m²	PVC

LEGENDA

- ROZVADĚČ
- VYPÍNAČ
- VYPÍNAČ SÉRIOVÝ
- VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- SPORÁKOVÁ KOMBINACE
- SVĚTELNÝ VÝVOD–objímka
- SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ
- LED SVÍTIDLO STROP. IP20
- LED SVÍTIDLO NÁSTĚN. IP20
- LED SVÍTIDLO STROP. IP44
- LED SVÍTIDLO NÁSTĚN. IP44
- VENTILÁTOR V KOUPELNĚ – NA SVĚTLO
- VÝVOD – PRO DIGESTOŘ

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701 (v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3) V obytných prostorách se jedná o intenzity osvětlení doporučené dle ČSN, a skutečnost je závislá na přání zákazníka a řešení architekta vedení pro osvětlení bude provedeno kabely CYKY–J 3x1,5 mm2, pod omítkou, vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY–J 3x2,5 mm2, pod omítkou, svítidla v koupelnách a WC přisazená v provedení min. IP44, umístěna na stropě , nebo na stěně zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, vypínače a zásuvky vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m ostatní svítidla přisazená v provedení IP20, umístěna na stropě , nebo na stěně ventilátor v koupelně s doběhem, napojit na vypínač osvětlení koupelny

OV1 – nucené větrání WC – radiální ventilátor, napojeno na osvětlení stropní – s časovým spínačem doporučený výkon min 150m3/hod

OV2 – odsávání digestoře, vývod pro napojení digestoře výkon 300m3/hod, horní odtah

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN–C–S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří	Jiří Zelinka – ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří	
KRESLIL	Zelinka Jiří	
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		FORMÁT 2A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Přízová 2, BYT č. 1 ELEKTROINSTALACE		DATUM 08/2016
		ÚČEL DPS
		ZAK.Č. 2016/13
Půdorys – světelné rozvody		MĚŘÍTKO 1:50
		Č.VÝKR. EL–01