

LEGENDA:

- POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- POTRUBÍ ODKOUŘENÍ KOTLE
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- KOUPELNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- K — PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

RADIK VK 22/600x1400	OTOPNÉ TĚLESO RADIK VK SE PRAVÝM PŘIPOJENÍM, TYP 22, VÝŠKA 600 mm, DÉLKA 1400 mm
KLCM 1500.600	OTOPNÉ TĚLESO KOUPELNOVÉ KORALUX LINEAR CLASSIC SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM, VÝŠKA 1500 mm, ŠÍŘKA 600 mm

POZNÁMKA:

-POTRUBÍ VEDENO PŘEVÁŽNĚ VE STĚNĚ
-POTRUBÍ IZOLOVÁNO AŽ DO MÍSTA NAPOJENÍ K OT
-OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NAPOJENA ZE STĚNY PŘES ROHOVÉ REGULAČNÍ ARMATURY
-KOUPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA OSAZENA ELEKTROPATRONOU O VÝKONU 300 W, ŘÍZENO SAMOSTANÝM TERMOSTATEM

Odpov. projektant	Ing. Ondřej Žídek		TZB-Consult Prague s.r.o. Jaroslava Seiferta 399 250 65 Líbeznice tel.: +420 603 325 759, email: info@tzb-consult.cz		
Vypracoval	Bc. Daniel Kříž				
Kreslil	Bc. Daniel Kříž				
Kraj	Jihomoravský		Formát	A3	
Objednatel	Statutární město Brno		Datum	08/2016	
Zakázka: Projektová dokumentace na opravu bytu č. 8, bytu č. 15, bytu č. 18, bytu č. 32 a bytu č. 35 v objektu Leitnerova 24, Brno			Číslo zakázky	2016/0052	
			Stupeň dokumentace	SP	
Výkres: Vytápění - byt č. 35			Měřítko 1:50	Číslo výkresu D.2.3.5	