



LEGENDA:

- POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- POTRUBÍ ODKOUŘENÍ KOTLE
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- KOUPELNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
- OTOPNÉ TĚLESO RADIK VK 22/600x1400 SE PRAVÝM PŘIPOJENÍM, TYP 22, VÝŠKA 600 mm, DÉLKA 1400 mm
- OTOPNÉ TĚLESO KOUPELNOVÉ KORALUX LINEAR CLASSIC SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM, VÝŠKA 1500 mm, ŠÍŘKA 600 mm

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VEDENO PŘEVÁŽNĚ VE STĚNĚ
- POTRUBÍ IZOLOVANO AŽ DO MÍSTA NÁPOJENÍ K OT
- OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NÁPOJENA ZE STĚNÝ PŘES ROHOVÉ REGULAČNÍ ARMATURY
- KOUPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA OSAŽENA ELEKTROPATRONOU O VÝKONU 300 W, ŘÍZENO SAMOSTANÝM TERMOSTATEM

Odpov. projektant			Ing. Ondřej Židek			TZB-Consult Prague s.r.o. Jaroslava Seiferta 399 250 65 Líbeznice tel.: +420 603 325 759, email: info@tzb-consult.cz
Vyracoval			Bc. Daniel Kríž			
Kreslil			Bc. Daniel Kríž			
Kraj	Jihomoravský					
Objednatel	Statutární město Brno					
Zakázka:						
Projektová dokumentace na opravu bytu č. 8, bytu č. 15, bytu č. 18, bytu č. 32 a bytu č. 35 v objektu Leihnerova 24, Brno						
Výkres:						
Vytápění - byt č. 18						
			Formát	A3		
			Datum	08/2016		
			Číslo zakázky	2016/0052		
			Stupeň dokumentace	SP		
			Měřítko	Číslo výkresu		
			1:50	D.2.3.4		