



Stavební úpravy bytu  
byt č. 5, ulice Vlhká 6

ROZVADĚČ RB

Rozvaděč min. 32 modulů, plastový pod omítku  
Vedení od elektroměru k rozvaděči není součástí projektu  
Doporučená velikost hlavního jistič 25A/B/3  
Ověřit průřez přívodního vedení od elektroměru  
doporučeno CYKY–J 5x6

Vypracoval: Zelinka Jiří	AKCE: Stavební úpravy bytu Vlhká 6, byt č. 5	Investor:	Zak.číslo: 02016/13	A.K.: — —	Listů: 2
Kontroloval: Zelinka Jiří		Obsah: ROZVADĚČ—RB	Změna/Datum:	V.č.: EL—03	List: 1
Datum : 08/2016			Měřítko: —		