

A																
B																
C																
D	Stavební úpravy bytu byt č. 7, ulice Rumiště 11															
E																
F	ROZVADĚČ RB															
G																
H	Rozvaděč min. 32 modulů, plastový pod omítku Vedení od elektroměru k rozvaděči není součástí projektu Doporučená velikost hlavního jistič 25A/B/3 Ověřit průřez přívodního vedení od elektroměru doporučeno CYKY–J 5x6 mm ² .															
I																
J																
K																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Zelinka Jiří			AKCE: Stavební úpravy bytu Rumiště 11, byt č. 7						Investor:			Zak.číslo: 02016/13		A.K.: — —		Listů: 2
Kontroloval: Zelinka Jiří									Obsah: ROZVADĚČ—RB			Změna/Datum:		V.č.: EL—03		List:
Datum : 08/2016												Měřítko: —		1		