



POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000-7-701
(v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3)
V obytných prostorách se jedná o intenzity osvětlení doporučené dle ČSN,
a skutečnost je závislá na přání zákazníka a řešení architekta
vedení pro osvětlení bude provedeno kabely CYKY-J 3x1,5 mm2, pod omítkou,
vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY-J 3x2,5 mm2, pod omítkou,
svítidla v koupelnách a WC přisazená v provedení min. IP44, umístěna na stropě , nebo na stěně
vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m
ostatní svítidla přisazená v provedení IP20, umístěna na stropě , nebo na stěně

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN-C-S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří	Jiří Zelinka - ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří	
KRESLIL	Zelinka Jiří	
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		FORMÁT 2A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Rumiště 11, BYT č. 7 ELEKTROINSTALACE		DATUM 08/2016
		ÚČEL DPS
		ZAK.Č. 2016/13
Půdorys - zásuvkové a SLP rozvody		MĚŘÍTKO 1:25
		Č.VÝKR. EL-02