



POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000-7-701 (v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3) vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY-J 3x2,5 mm2, pod omítkou, vedení pro TV v trubce plastové ohebné pod omítkou vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m vedení pro sporákovou kombinaci – varná deska + trouba CYKY-J 5x2,5 v koupelně a WC provedeno ochranné pospojování vodičem CY 4 opticko kouřový hlásič není předmětem tohoto projektu – pouze informativně

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
4.01	VSTUP,CHODBA	2,76 m²	keram. dlažba
4.02	POKOJ	13,80 m²	vlysy, plovoucí-lam.
4.03	KOUPENA,WC	3,13 m²	keram. dlažba
4.04	KUCHYŇ	5,55 m²	keram. dlažba

LEGENDA

- ROZVADĚČ
- ZÁSUVKA 230V/16A
- ZÁSUVKA 230V/16A, DVOJITÁ
- ZÁSUVKA STA--TV – televizní
- SPÍNAČ TŘÍFÁZOVÝ–varná deska
- PŘÍSTROJOVÁ KRABICE
- ELEKTRICKÝ VÝVOD
- ZÁSUVKA 230V/16A – lednička
- ZÁSUVKA 230V/16A – trouba
- ZÁSUVKA 230V/16A – myčka
- SPORÁK. KOMBINACE 25A – kotel
- ZÁSUVKA 230V/16A – pračka
- ZÁSUVKA 230V/16A – odsávání
- ZÁSUVKA 230V/16A – top. žebřík
- DOMOVNÍ ZVONEK
- OTICKO-KOUŘ. HLÁSIČ
- ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
- DONACÍ TELEFON
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- ODSÁVÁNÍ – VENTILÁTOR

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN-C-S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří	Jiří Zelinka - ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří	
KRESLIL	Zelinka Jiří	
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		FORMÁT 2A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Vlhká 6, BYT č. 5 ELEKTROINSTALACE		DATUM 08/2016
		ÚČEL DPS
		ZAK.Č. 2016/13
Půdorys - zásuvkové a SLP rozvody		MĚŘÍTKO 1:50 Č.VÝKR. EL-02