



POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000-7-701 (v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3) V obytných prostorách se jedná o intenzity osvětlení doporučené dle ČSN, a skutečnost je závislá na přání zákazníka a řešení architekta vedení pro osvětlení bude provedeno kabely CYKY-J 3x1,5 mm², pod omítkou, vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY-J 3x2,5 mm², pod omítkou, svítidla v koupelnách a WC přisazená v provedení min. IP44, umístěna na stropě, nebo na stěně zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, zásuvky a vypínače vedle dveří a koupelny a WC 1,2 m ostatní svítidla přisazená v provedení IP20, umístěna na stropě, nebo na stěně

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
4.01	VSTUP,CHODBA	2,76 m	keram. dlažba
4.02	POKOJ	13,80 m	vlysy, plovoucí-lam.
4.03	KOUPENA,WC	3,13 m	keram. dlažba
4.04	KUCHYŇ	5,55 m	keram. dlažba

LEGENDA

	ROZVADĚČ		SVĚTELNÝ VÝVOD-objímka
	VYPÍNAČ		SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ
	VYPÍNAČ SÉRIOVÝ		LED SVÍTIDLO STROP. IP20
	VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ		LED SVÍTIDLO NÁSTĚN. IP20
	VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ		LED SVÍTIDLO STROP. IP44
	SPORÁKOVÁ KOMBINACE		LED SVÍTIDLO NÁSTĚN. IP44

- OV1 - nucené větrání koupelna s WC - radiální ventilátor, napojit na osvětlení nástěnný - s časovým spínačem doporučený výkon min 150m³/hod
- OV2 - odsávání digestoře, vývod pro digestoř výkon 300m³/hod, horní odtah

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN-C-S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří	Jiří Zelinka - ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří	
KRESLIL	Zelinka Jiří	
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		FORMÁT 2A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Vlhká 6, BYT č. 5 ELEKTROINSTALACE		DATUM 08/2016
		ÚČEL DPS
		ZAK.Č. 2016/13
Půdorys - světelné rozvody		MĚŘÍTKO 1:50 Č.VÝKR. EL-01