



EL. NAPÁJENÍ: 3NPE, ~, 50Hz, 400/230V, TN-C-S
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE
 čl. 411, 412, 413 ČSN 332000-4-41ed.2:

samočinným odpoj. od zdroje
 chrániči FI, pospojováním

VNĚJÍ VLIVY DLE ČSN 332000-1ed.2: AB5, AB8

+420776642991, +420603837296

maca.stanislav@volny.cz

Architekt:	Ing.arch. P. Kadlčík		<div>ELPROJEKT MÁČA Brněnská 358 Sokolnice +420776642991, +420603837296 maca.stanislav@volny.cz ČKAIT 1002028</div>	
Vypracoval:	Máča Stanislav <i>maca</i>			
Investor:	statutární město Brno, m.č.Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69			
Název akce:			Místo:	
Rekonstrukce a rozdělení nebytových prostor v 1.PP, Veverí 71, Brno, p.č.: 975, k.ú.:Veverí			Veverí 71, Brno komerční prostory 1.PP	
Část:			Zak.č.:	Stupeň:
D.1.4.2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky			93E16	DSP
Datum:			11/2016	List č.:
Obsah:			Měř:	Č.výkr.:
Rozvodnice RMS1n - nová			--	E03
Pivoli				