



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1:
NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: AB5

INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno - střed Dominikánská 2, 601 69 Brno		<div>POParch</div> <div>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103</div>	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			
OBJEKT:	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.1 - SILNOPROUDÉ, SLABOPROUDÉ A VZDUCHOTECHNICKÉ INSTALACE		SO.01 - OPRAVA BYTU	
AKCE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU - Opletalova 4 byt č. 9			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jaroslav Zvonař	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Marika Pajgrtová	
VYPRACOVAL:	Ing. Vojtěch Florian			
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS BYTU ROZVODY VZT	FORMÁT:	ČÍSLO ZAKÁZKY:	Č. VÝKR.	SADA:
	DATUM:	MĚŘÍTKO:		
	A4	16.05		
	04/2016	1:50	D1.4.1-04	