KŘÍDLOVICKÁ 61a

SCHÉMA OBJEKTU



LEGENDA VZT ZNAČENÍ:

1 PŘÍVOD / ODVOD	CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUCENNĚ PŘIVÁDĚNÉHO A ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU ZAŘÍZENÍM
	ODVOD VZDUCHU
	STĚNOVÝ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU
DBP	DVEŘE BEZ PRAHU MEZERA min. 10mm

LEGENDA MaR pro VZT:

— · — · —	TRASA KABELU MaR
1.01/02	VENTILÁTOR VZT
⊗ OSV	OSVĚTLOVACÍ TĚLESO

POZNÁMKY:

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
2. ŽÁDNÉ STAVEBNÍ PRÁCE ANI SDK KONSTRUKCE A PODHLEDY NEJSOU V DODÁVCE VZT
3. STOUPACÍ VZT POTRUBÍ BUDE VODOTĚSNÉ, TO SE TÝKÁ HLAVNĚ SPOJŮ A PŘECHODŮ

S

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	TEPLÁRNY BRNO, a.s. Okružní 25, 638 00 Brno tel.: 545 161 111
SUBDODAVATEL	BMS SERVIS, s.r.o. Příční 699, 664 42 Modřice tel.: 775 554 622

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. LENKA NOVÁKOVÁ	ING. PAVEL ŽILKA	ING. PAVEL ŽILKA	ING. JIŘÍ HAMERNÍK

INVESTOR: ÚMČ BRNO-STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 602 00 Brno

STAVBA: OPRAVA ZTI V BYTOVÝCH DOMECH ÚMČ BRNO-STŘED
KŘÍDLOVICKÁ 61a, BRNO
MaR pro VZDUCHOTECHNIKU

STAVEBNÍ OBJEKT

STUPEŇ: DOKUMENTACE DSP

MÍSTO STAVBY: BRNO - STŘED

FORMÁT: 3x A4

DATUM: 07/2016

NÁZEV VÝKRESU: KŘÍDLOVICKÁ 61a - MaR PŮDORYS 5.NP

MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO ZAKÁZKY: 14-042

Č. VÝKRESU: D.1.4.3.12