



Úřad městské části města Brna  
Brno-střed

B | R | N | O

**Odbor obchodu, dopravy a služeb**

**Dominikánská 2, 60169 Brno**

Pracoviště: Dominikánská 2, 60169 Brno

**Číslo jednací:** MCBS/2015/0027098/URBJ

**Spisová značka:** 2600/MCBS/2015/0022045/2

**Vyřizuje:** Jiří Urban, tel. 542 526 182

**ID datové schránky:** qykbwe7

V Brně dne 22.04.2015

Ing. Filip Haška, Jungmannova 74, 666 01 Tišnov

Oprava povrchů cest – Kraví hora – úsek 3 – Rybkova x Úvoz  
- stanovisko

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor obchodu, dopravy a služeb, (dále jen speciální stavební úřad) jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen silniční zákon) a ustanovení čl. 30 Statutu města Brna souhlasí s předloženou dokumentací za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Příjezdové trasy na staveniště, vč. tonáže použitých vozidel, budou před vydáním stavebního povolení projednány s Brněnskými komunikacemi a.s., Renneská tř. 1a, Brno.
2. Při výkopu vozovky je nutno zachovat jeden jízdní pruh o min. šíři 3,5 m.
3. Budou zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy do objektů.
4. Bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce v šíři min. 1,5 m, příp. pochůznými lávkami.
5. Výkop bude po celé délce ohrazen a v noci osvětlen.
6. O zvláštní užívání komunikace a uzavírku komunikace požádá zhotovitel min. 30 dní před zahájením prací věcně a místně příslušné silniční správní úřady.
7. Vyžádejte si stanovisko a.s. Brněnské komunikace, Renneská tř. 1a, Brno, která stanoví rozsah obnovy komunikací ( napojení na ul. Rybkova). Stanovený rozsah obnovy bude plně respektován.
8. O vyjádření a stanovení podmínek požádejte také Úřad městské části města Brna, Brno-střed, OŽP.
9. Akce musí být posouzena a projednána s koordinačním pracovištěm Odboru investičního MMB z hlediska koordinačního postupu a zařazena do koordinačního harmonogramu vedeného tímto odborem.

Číslo jednací: MCBS/2015/0027098/URBJ

10. O stanovisko požádejte také Odbor dopravy, Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno.

11. Upozorňujeme na skutečnost, že výkopové práce v zimním období, t.j. od počátku prosince do konce února jsou dle vyhlášky č. 8/2009 o koordinaci výkopových pracích na veřejných prostranstvích zakázány.

12. O vydání stavebního povolení na akci „Oprava povrchů cest – Kraví hora“ úsek 3 – Rybkova x Úvoz požádá investor speciální stavební úřad. Projektová dokumentace pro stavební řízení musí být vypracována dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválené MD-ČR, musí být vypracována projektantem oprávněným k projektování dopravních staveb. Bude dodržen zejména zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhl. č. 268/2009 Sb., o tech. požadavcích na stavby, vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ČSN 736110 Projektování místních komunikací. Projektová dokumentace musí být schválena a odsouhlasena a.s. Brněnské komunikace, Renneská tř. 1a, Brno, Odborem dopravy MMB, Kounicova 67, Brno, Policií ČR DI, Kounicova 24, 611 32 Brno, NIPI ČR o.s. a správci všech inženýrských sítí a dotčenými orgány státní správy. Žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu musí být doložena souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků, případně smlouvou o právu provést stavbu. Před zahájením stavebního řízení musí být zřejmé, jakému správci budou tyto plochy po dokončení stavby předány.

13. Upozorňujeme, že navržená šířka cesty 1,2 m neodpovídá rozměrům pro pohodlné míjení chodců ( 0,75 m – šířka pruhu pro chodce – tabulka 3 - ČSN 736110). V případě, že je uvažováno o smíšeném provozu cyklistů a chodců požadujeme stezku navrhnout dle podmínek v čl. 10.1.2.1 a 10.4., tak jak je uvedeno v čl. 10.1.2.9 ČSN 736110. Všeobecně nevhodné pro společné vedení provozu chodců a cyklistů jsou komunikace se sklonem větším než 3%. Dle čl. 9.6.4. v úsecích delších než 200 m a sklonem větším než 5,00 % musí být zřízena odpočívadla nejméně 2,0 m dlouhá s podélným i příčným sklonem nejvíce 2,00 %. Součástí předložené PD nebyl příčný řez.

14. Vyžádejte si také vyjádření PČR DI, Kounicova 24, 611 32 Brno.

ODPAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA  
BRNO-STŘED  
odbor obchodu, dopravy a služeb  
Dominikánská 2, 601 69 Brno  
69



Jiří Urban  
oprávněná úřední osoba