

| HW REF | UŽIV. ADRESA | | POL.Č. | JEDNOTKA | ROZSAH | | SW REF | POZNÁMKA |
|----------------------|-----------------|------------------------------------|--------|------------|-------------------------|------------|--------------|----------------------|
| | | | | | MIN. OFF | MAX. ON | | |
| AI | | ANALOGOVÉ VSTUPY | | | | | | |
| AI1 | | TEPLOTA VENKOVNÍ | TT20 | °C | -40 | +60 | | |
| AI2 | | TEPLOTA VODY VÝSTUP VÝMĚNÍK 1 ÚT | TT01.1 | °C | -40 | +100 | | |
| AI3 | | TEPLOTA VODY VÝSTUP VÝMĚNÍK 2 ÚT | TT01.2 | °C | -40 | +100 | | |
| AI4 | | TEPLOTA VODY SPOL. VÝSTUP VÝMĚNÍKŮ | TT01.3 | °C | -40 | +100 | | |
| AI5 | | TEPLOTA VODY VÝSTUP VÝMĚNÍK VZT | TT02 | °C | -40 | +100 | | |
| AI6 | | TEPLOTA TV ŠKOLA ZA VÝMĚNÍKEM | TT03 | °C | -40 | +100 | | |
| AI7 | | TEPLOTA TV KUCHYNĚ ZA VÝMĚNÍKEM | TT04 | °C | -40 | +100 | | |
| AI8 | | TEPLOTA ÚT VĚTEV B1 | TT05 | °C | -40 | +100 | | "B" FASÁDA KE ŠKOLCE |
| AI9 | | TEPLOTA ÚT VĚTEV B2 | TT06 | °C | -40 | +100 | | "D" ŠKOLKA DOMEČEK |
| AI10 | | TEPLOTA ÚT VĚTEV B3 | TT07 | °C | -40 | +100 | | "B" KANCELÁŘE |
| AI11 | | TEPLOTA ÚT VĚTEV B4 | TT08 | °C | -40 | +100 | | "B" CHODBY |
| AI12 | | TEPLOTA ÚT VĚTEV B5 | TT09 | °C | -40 | +100 | | TĚLOCVIČNA |
| AI13 | | TEPLOTA ÚT VĚTEV B6 | TT10 | °C | -40 | +100 | | "A" FASÁDA DO DVORA |
| AI14 | | TEPLOTA ÚT VĚTEV B7 | TT11 | °C | -40 | +100 | | "A" CHODBY |
| AI15 | | TEPLOTA ÚT VĚTEV B8 | TT12 | °C | -40 | +100 | | "A" SBOROVNA |
| AI16 | | TEPLOTA ÚT VĚTEV B9 | TT13 | °C | -40 | +100 | | KUCHYNĚ |
| AI17 | | TEPLOTA PROSTORU VS | TT21 | °C | -40 | +60 | | |
| AI18 | | | | °C | -40 | +60 | | |
| AI19 | | | | % | 0 | 100 | | |
| AI20 | | | | % | 0 | 100 | | |
| AI21 | | | | kPa | 0 | 800 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SOUPIS DATOVÝCH BODŮ | | | | TG | VS | | PROJEKT | ZŠ Křídlovická 30b |
| | | | | | ZŠ + MŠ Křídlovická 30b | | ZAK.Č. | 2017_3067 |
| | | | | NÁZEV ZAŘ. | Výměníková stanice | | PROJEKTANT | ŽILKA |
| | | | | HW | Amit | | DATUM | KVĚTEN 2017 |
| | | | | SW | Amit | | LIST / LISTŮ | 1/4 |

| HW REF | UŽIV. ADRESA | | POL.Č. | JEDNOTKA | ROZSAH | | SW REF | POZNÁMKA |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------|------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------------|
| | | | | | MIN. OFF | MAX. ON | | |
| DI | | DIGITÁLNÍ VSTUPY | | | | | | |
| DI1 | | TEPLOTA PROSTORU VS | TS21 | | Alarm | Norm. | | |
| DI2 | | POKLES TLAKU SYSTÉMU ÚT | PS21 | | Alarm | Norm. | | |
| DI3 | | POKLES TLAKU SYSTÉMU VZT | PS22 | | Alarm | Norm. | | |
| DI4 | | ZAPLAVENÍ KOTELNY | LS21 | | Alarm | Norm. | | |
| DI5 | | KVITACE | HS21 | | Norm. | Kvit. | | |
| DI6 | | PŘEHŘÁTÍ VODY VÝSTUP VÝMĚNÍK 1 ÚT | TS01.1 | | Norm. | Alarm | | |
| DI7 | | PŘEHŘÁTÍ VODY VÝSTUP VÝMĚNÍK 2 ÚT | TS01.2 | | Norm. | Alarm | | |
| DI8 | | PŘEHŘÁTÍ VODY VÝSTUP VÝMĚNÍK VZT | TS02 | | Norm. | Alarm | | |
| DI9 | | PŘEHŘÁTÍ TV ŠKOLA ZA VÝMĚNÍKEM | TS03 | | Norm. | Alarm | | |
| DI10 | | PŘEHŘÁTÍ TV KUCHYNĚ ZA VÝMĚNÍKEM | TS04 | | Norm. | Alarm | | |
| DI11 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO VĚTEV VZT POR | M02 | | Norm. | Alarm | | |
| DI12 | | NABÍJECÍ ČERPADLO TV ŠKOLA POR | M03 | | Norm. | Alarm | | |
| DI13 | | NABÍJECÍ ČERPADLO TV KUCHYNĚ POR | M04 | | Norm. | Alarm | | |
| DI14 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV B1 POR | M05 | | Norm. | Alarm | | |
| DI15 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV B2 POR | M06 | | Norm. | Alarm | | |
| DI16 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV B3 POR | M07 | | Norm. | Alarm | | |
| DI17 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV B4 POR | M08 | | Norm. | Alarm | | |
| DI18 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV B5 POR | M09 | | Norm. | Alarm | | |
| DI19 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV B6 POR | M10 | | Norm. | Alarm | | |
| DI20 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV B7 POR | M11 | | Norm. | Alarm | | |
| DI21 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV B8 POR | M12 | | Norm. | Alarm | | |
| DI22 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV B9 POR | M13 | | Norm. | Alarm | | |
| DI23 | | PORUCHA VDZ | HL01 | | Norm. | Alarm | | |
| DI24 | | HLADINA V JÍMCE MAX | LS22 | | Norm. | Alarm | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SOUPIS DATOVÝCH BODŮ | | | | TG | VS | | PROJEKT | ZŠ Křídlovická 30b |
| | | | | | ZŠ + MŠ Křídlovická 30b | | ZAK.Č. | 2017_3067 |
| | | | | NÁZEV ZAŘ. | Výměňíková stanice | | PROJEKTANT | ŽILKA |
| | | | | HW | Amit | | DATUM | KVĚTEN 2017 |
| | | | | SW | Amit | | LIST / LISTŮ | 1/4 |

| HW REF | UŽIV. ADRESA | | POL.Č. | JEDNOTKA | ROZSAH | | SW REF | POZNÁMKA |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|------------|-------------------------|------------|--------------|----------------------|
| | | | | | MIN. OFF | MAX. ON | | |
| AO | | ANALOGOVÉ VÝSTUPY | | | | | | |
| AO1 | | REGULAČNÍ VENTIL TTV VÝMĚNÍK 1 | VMY01.1 | % | 0 | 100 | | |
| AO2 | | REGULAČNÍ VENTIL TTV VÝMĚNÍK 2 | VMY01.2 | % | 0 | 100 | | |
| AO3 | | REGULAČNÍ VENTIL VÝMĚNÍK VZT | VMY02 | % | 0 | 100 | | |
| AO4 | | REGULAČNÍ VENTIL VÝMĚNÍK TV ŠKOLA | VMY03 | % | 0 | 100 | | |
| AO5 | | REGULAČNÍ VENTIL VYMĚNÍK TV KUCHYNĚ | VMY04 | % | 0 | 100 | | |
| AO6 | | REGULAČNÍ VENTIL ÚT VĚTEB B1 | VMY05 | % | 0 | 100 | | "B" FASÁDA KE ŠKOLCE |
| AO7 | | REGULAČNÍ VENTIL ÚT VĚTEB B2 | VMY06 | % | 0 | 100 | | "D" ŠKOLKA DOMEČEK |
| AO8 | | REGULAČNÍ VENTIL ÚT VĚTEB B3 | VMY07 | % | 0 | 100 | | "B" KANCELÁŘE |
| AO9 | | REGULAČNÍ VENTIL ÚT VĚTEB B4 | VMY08 | % | 0 | 100 | | "B" CHODBY |
| AO10 | | REGULAČNÍ VENTIL ÚT VĚTEB B5 | VMY09 | % | 0 | 100 | | TĚLOCVIČNA |
| AO11 | | REGULAČNÍ VENTIL ÚT VĚTEB B6 | VMY10 | % | 0 | 100 | | "A" FASÁDA DO DVORA |
| AO12 | | REGULAČNÍ VENTIL ÚT VĚTEB B7 | VMY11 | % | 0 | 100 | | "A" CHODBY |
| AO13 | | REGULAČNÍ VENTIL ÚT VĚTEB B8 | VMY12 | % | 0 | 100 | | "A" SBOROVNA |
| AO14 | | REGULAČNÍ VENTIL ÚT VĚTEB B9 | VMY13 | % | 0 | 100 | | KUCHYNĚ |
| AO15 | | | | % | 0 | 100 | | |
| AO16 | | | | % | 0 | 100 | | |
| AO17 | | | | % | 0 | 100 | | |
| AO18 | | | | % | 0 | 100 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SOUPIS DATOVÝCH BODŮ | | | | TG | VS | | PROJEKT | ZŠ Křídlovická 30b |
| | | | | | ZŠ + MŠ Křídlovická 30b | | ZAK.Č. | 2017_3067 |
| | | | | NÁZEV ZAŘ. | Výměníková stanice | | PROJEKTANT | ŽILKA |
| | | | | HW | Amit | | DATUM | KVĚTEN 2017 |
| | | | | SW | Amit | | LIST / LISTŮ | 1/4 |

| HW REF | UŽIV. ADRESA | | POL.Č. | JEDNOTKA | ROZSAH | | SW REF | POZNÁMKA |
|----------------------|-----------------|---|---------|------------|-------------------------|------------|--------------|--------------------|
| | | | | | MIN. OFF | MAX. ON | | |
| DO | | DIGITÁLNÍ VÝSTUPY | | | | | | |
| DO1 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO VĚTEV VZT ZAP | M02 | | OFF | ON | | |
| DO2 | | NABÍJECÍ ČERPADLO TV ŠKOLA ZAP | M03 | | OFF | ON | | |
| DO3 | | NABÍJECÍ ČERPADLO TV KUCHYNĚ ZAP | M04 | | OFF | ON | | |
| DO4 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV B1 ZAP | M05 | | OFF | ON | | |
| DO5 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV B2 ZAP | M06 | | OFF | ON | | |
| DO6 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV B3 ZAP | M07 | | OFF | ON | | |
| DO7 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV B4 ZAP | M08 | | OFF | ON | | |
| DO8 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV B5 ZAP | M09 | | OFF | ON | | |
| DO9 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV B6 ZAP | M10 | | OFF | ON | | |
| DO10 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV B7 ZAP | M11 | | OFF | ON | | |
| DO11 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV B8 ZAP | M12 | | OFF | ON | | |
| DO12 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV B9 ZAP | M13 | | OFF | ON | | |
| DO13 | | REGULAČNÍ VENTIL TTV VÝMĚNÍK 1 ZAV | VMY01.1 | | OFF | ON | | |
| DO14 | | REGULAČNÍ VENTIL TTV VÝMĚNÍK 2 ZAV | VMY01.2 | | OFF | ON | | |
| DO15 | | REGULAČNÍ VENTIL VÝMĚNÍK VZT ZAV | VMY02 | | OFF | ON | | |
| DO16 | | REGULAČNÍ VENTIL VÝMĚNÍK TV ŠKOLA ZAV | VMY03 | | OFF | ON | | |
| DO17 | | REGULAČNÍ VENTIL VÝMĚNÍK TV KUCHYNĚ ZAV | VMY04 | | OFF | ON | | |
| DO18 | | KLAPKA VRAT TTV VÝMĚNÍK 1 ZAV | VMX01.1 | | OFF | ON | | |
| DO19 | | KLAPKA VRAT TTV VÝMĚNÍK 2 ZAV | VMX01.2 | | OFF | ON | | |
| DO20 | | VENTILÁTOR ZAP | M14 | | OFF | ON | | |
| DO21 | | KALOVÉ ČERPADLO ZAP | M15 | | OFF | ON | | |
| DO22 | | CIRKULAČNÍ ČERPADLO TV ŠKOLA ZAP | M03.2 | | OFF | ON | | |
| DO23 | | CIRKULAČNÍ ČERPADLO TV KUCHYNĚ ZAP | M04.2 | | OFF | ON | | |
| DO24 | | | | | OFF | ON | | |
| DO25 | | | | | OFF | ON | | |
| DO26 | | | | | OFF | ON | | |
| DO27 | | | | | OFF | ON | | |
| DO28 | | | | | OFF | ON | | |
| DO29 | | | | | OFF | ON | | |
| DO30 | | | | | OFF | ON | | |
| DO31 | | | | | OFF | ON | | |
| DO32 | | | | | OFF | ON | | |
| DO33 | | | | | OFF | ON | | |
| DO34 | | | | | OFF | ON | | |
| DO35 | | | | | OFF | ON | | |
| SOUPIS DATOVÝCH BODŮ | | | | TG | VS | | PROJEKT | ZS Křídlovická 30b |
| | | | | | ZS + MS Křídlovická 30b | | ZAK.Č. | 2017_3067 |
| | | | | NÁZEV ZAŘ. | Výměníková stanice | | PROJEKTANT | ŽILKA |
| | | | | HW | Amit | | DATUM | KVĚTEN 2017 |
| | | | | SW | Amit | | LIST / LISTŮ | 1/4 |