

vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, veznění pozdějších předpisů:

- Před zahájením a v průběhu provádění prací budou svolávány kontrolní dny akce, na které bude zván Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně a OPP MMB, přičemž na vstupním kontrolním dni bude projednán postup prací včetně detailů a povrchových úprav.

## O d ů v o d n ě n í

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna obdržel dne 23.5.2016 žádost vlastníka objektu, zastoupeného dle plné moci společností Projektum s.r.o., IČO: 04431723, Křídlovická 699/16, Brno, o vydání závazného stanoviska ve výše uvedené věci.

Objekt Beethovenova 3/5 je evidován ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstř. č. 47907/7-7220 a nachází se na území Městské památkové rezervace /MPR/ Brno ustanovené Vlád. nař. č. 54/1989 Sb.

OPP MMB si vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve výše uvedené věci písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně, jako odborné organizace státní památkové péče, které bylo vyhotoveno dne 8.6.2016 pod č.j. NPÚ 371/43462/2016 (J.F.) a doručeno na OPP MMB dne 16.6.2016. *NPÚ ÚOP v Brně mj. uvádí: Stávající výtah umístěný v zrcadle schodišťového prostoru, který je oddělen od schodiště ocelovou konstrukcí s drátěnou výplní, má být nahrazen novým výtahem s kabinou o rozměrech 750 x 1150 mm. Konstrukce nové výtahové šachty má být z ocelových sloupků, do ocelových L profilů mají být vložena bezpečnostní skla tl. 4 mm. Po zrušení strojovny v 7. NP má být výtah funkční až do 7. NP. Omítky a výmalba mají být zapraveny shodným způsobem se stávajícím provedením.*

NPÚ ÚOP v Brně návrh vyhodnotil z hlediska zájmů státní památkové péče s tím, že uvažované zásahy lze realizovat bez dalších podmínek.

*Zdůvodnění:*

*Výše uvedený záměr se týká výhradně modernizace stávajícího výtahu, uvažované práce neovlivní chráněné hodnoty objektu.*

Z obsahu odborného vyjádření NPÚ ÚOP v Brně a ze skutečností známých mu z jeho úřední činnosti OPP MMB, dospěl k závěru, že výše uvedené provedení modernizace stávajícího výtahu, umístěného v zrcadle schodišťového prostoru v bytovém domě Beethovenova 3/5, je z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustné, neboť jejím provedením nebudou zásadně negativně zasaženy kulturně historické hodnoty objektu.

Požadavek na svolávání kontrolních dnů má oporu v zákoně, zejména v § 29 a 32, kde je stanoven odborný dohled odborné organizace a dohled orgánu státní památkové péče. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí upřesnění postupů, materiálů a různých detailů na stavbě, které nemohly být komplexně ošetřeny tímto vyjádřením, může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní dny lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve smyslu platné legislativy.

Podkladem tohoto závazného stanoviska jsou výkresy: č. D.1.1.2 - Půdorys 1.PP, č. D.1.1.3 – Půdorys 1. NP, potvrzené OPP MMB.