ROZVINUTÉ SCHÉMA



LEGENDA:

TOPNÁ VODA PŘÍVOD - NOVÉ
TOPNÁ VODA VRAT - NOVÉ
POTRUBÍ STUDENÉ VODY - NOVÉ
POTRUBÍ TEPLÉ VODY - NOVÉ

DESKOVÉ OT
11-60120-60-VK
HRŠ 15, TH

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
TYP OTOPNÉHO TĚLESA
POČET DESEK / VÝŠKA / ŠÍŘKA
H - ROHOVÉ ŠROUBENÍ DN 15,
- UZAVÍRATELNÉ, VYPOUŠTĚCÍ
TERMOSTATICKÁ HLAVICE

TRUBKOVÉ OT
1500.450
RHM 15, TV, TH

TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
TYP OTOPNÉHO TĚLESA
VÝŠKA / ŠÍŘKA
ROHOVÁ HM ARMATURA DN 15
TERMOSTATICKÝ VENTIL
TERMOSTATICKÁ HLAVICE

3-2
20°C
801 W

ČÍSLO MÍSTNOSTI
NAVRHOVANÁ VNITŘNÍ TEPLOTA
TEPELNÁ ZTRÁTA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. [m²]
23-1	CHODBA	4,77
23-2	KUCHYNĚ	5,68
23-3	WC	1,14
23-4	POKOJ	21,60
23-5	OBÝVACÍ POKOJ	16,34
23-6	KOUPELNA	5,22
23-7	SPÍŽ	3,24

POZNÁMKY:

- TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÉHO SYSTÉMU 60/50°C, te= -12°C
- NOVÁ MĚDĚNÁ POTRUBÍ VEDENÁ VE ZDIVU BUDOU ZAPRAVENA VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU BEZ PŘÍMĚSÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORŮ)
- MATERIÁL POTRUBÍ HLAVNÍCH ROZVODŮ JE MĚĎ OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ MIN. TL. 13mm
- PŘI ZASEKÁVÁNÍ POTRUBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE NEPROVÁDĚT STROJNĚ, PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘEHKÝCH CIHEL
- POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU TEDY ZÁVAZNÉ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. PETR KOMÍNEK	BC.JAN HVĚZDA	BC.JAN HVĚZDA	

ENLYTECH S.R.O.
Energetické analýzy a technologie
Lidická 700/19, Brno 602 00
Tel: +420 606 485 545
Mail: info@enlytech.cz

KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno	FORMÁT	2x A4
AKCE:	PD Sušilova 8 - zřízení etážového vytápění v bytech BYT ČÍSLO 21	MĚŘÍTKO	---
		DATUM	8.2017
		ÚČEL	DPS
		Č. ZAKÁZKY	PD20170801
OBSAH:	D.1.4 VYTÁPĚNÍ ROZVINUTÉ SCHÉMA	Č. VÝKR.	PARÉ
		D.1.4.4.2	