



Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Starobrněnská 7, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2017/0146106/HLAA
Spisová značka: 2910/MCBS/2017/0064475/18
Vyřizuje: Ing. Jarmila Hlavoňová, tel. 778 752 409
ID datové schránky: qykbwe7

V Brně dne 05.09.2017

Veřejná zakázka na stavební práce

nejedná se o zadávací řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken - 1. etapa“

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou uveřejňovány na profilu zadavatele (E-ZAK)
<https://zakazky.brno-stred.cz/> a to pod příslušnou veřejnou zakázkou.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1,2)

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz 1: v zadávací dokumentaci pro výše uvedenou akci je ve VV část "ZŠ_BRNO_NÁM MÍRU_Výměna_oken_1_výkaz_výměr" položka č. 104 - Al okno vnější 5kř.otv.skl. 2960/500 mm D+M zaskl.izol.trojsklo, kování, Z/34 - 15 ks a ta samá položka je také ve VV část "ZŠ_BRNO_NÁM_MÍRU_Výměna_oken_3_výkaz_výměr" položka č. 104 - Al okno vnější 5kř.otv.skl. 2960/500 mm D+M zaskl.izol.trojsklo, kování, Z/34 - 15 ks. Podle výkresu pohledu severozápadního je počet oken s označením Z/34 - 15 ks, je tedy evidentní, že tato položka je ve VV uvedená duplicitně.

Odpověď 1: Ano, jedná se o duplicitu. Je uveřejněn nový výkaz výměr na část "ZŠ_BRNO_NÁM MÍRU_Výměna_oken_1_výkaz_výměr - oprava", kde je tato položka odstraněna.

Dotaz 2: dále bych se ráda zeptala u kterých oken mají být dodány + osazeny teracové parapety - položka č. 6, 7, 8, 9, 10 (označení B/1, B/2, B/3, B/4) výkazu výměr části "ZŠ_BRNO_NÁM MÍRU_Výměna_oken_1_výkaz_výměr", když v projektové dokumentaci pro 1. etapu nejsou tyto práce označeny, že se mají realizovat. Totéž platí pro položku č. 11 - Odvoz parapetních desek do 10 km - očištění, přebroušení, impregnace a jejich zpětný dovoz.

Odpověď 2: Teracové parapety jsou uvedeny vždy u příslušné stavební výplně.
.Je uveřejněn nový výkaz výměr na část "ZŠ_BRNO_NÁM MÍRU_Výměna_oken_1_výkaz_výměr - oprava", kde je doplněn díl 64.
Je uveřejněn nový výkaz výměr na část "ZŠ_BRNO_NÁM MÍRU_Výměna_oken_2_výkaz_výměr - oprava", kde je doplněn díl 64.

S pozdravem

Mgr. Petra Ondrašíková
vedoucí
odboru školství, sportu, kultury
a mládeže

Přílohy:
Rozdělovník: spis