


LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- Stoupací vedení ke stávajícímu rozváděči RS v 1.NP
- Elektroinstalační krabice nástěnná, IP 44
- Spínač jednopólový nástěnný, řazení č. 1, IP 44
- Spínač střídaný nástěnný, řazení č. 6, IP 44
- Zásuvka jednonásobná, nástěnná, IP 44 v uzamykatelné skříni
- A/1 Světlo stropní přisazené, 1xE27 osazená kompaktní zářivkou 15W, 900lm, max. délka 128mm
- B/1 Světlo stropní přisazené, 1xE27 osazená kompaktní zářivkou 11W, 550lm, max. délka 117mm
- Světlo nástěnné nouzové s vestavnou baterií, 1x9W, 120lm, doba svícení 1 hod piktogram umístěn pod světlem, výška piktogramu min. 100mm

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN–C–S  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 2  
čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a pospojování  
čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy  
čl. 411.3.3 doplňkové ochrany – proudový chránič  
čl. 411.4 síť TN  
Spínače a zásuvky umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou.  
El. instalace bude uložena v trubkách na stěně a stropu. Uchycení trubek bude po 1 max. po 1,5m.  
Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 – viz. technická zpráva

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

GENERALNÍ PROJEKTANT: SAREP a.s. Projektový atelier sanace vřikého zdra Jezeřáky 525/7, 621 00 Brno email: info@projekty-sanace.cz		Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Zápěla, Ph.D. Výpracoval: Ing. Pavel Zápěla, Ph.D. Kontroloval: Ing. Zdeněk Štefánek		 SAREP a.s. Projektový atelier sanace vřikého zdra Jezeřáky 525/7, 621 00 Brno email: info@projekty-sanace.cz
PROJEKTANT ČÁSTI: projekční a inženýrská činnost bh.svobodni@seznam.cz +420 755 990 103		Zodpovědný projektant: Ing. Kateřina Svobodová Výpracoval: Ing. Kateřina Svobodová Kontroloval: Ing. Jiří Svoboda		
NÁZEV STAVBY: Oprava sklepů v BD Rybářská 9, Brno				
MÍSTO STAVBY, PARCELA Č.: Rybářská 9, Brno parcelní čísla 893, katastrální území Staré Brno (610089)				
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 190/1, Brno-město, 602 00 Brno				
ČÁST: D.1.4-1 Elektroinstalace				
NÁZEV VÝKRESU: ROZVODY 1S		MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: D.1.4-1.b - 01	