

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY

Ing. Zdeněk Sandler

Opletalova 6

602 00 Brno

V Brně 12.5. 2017

č.j. 137 /90360

Vyřizuje: Ing. Vojtková/541145340

Na základě vaší žádosti ze dne 20.4.2017 zasíláme vyjádření na akci:

Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní - Veletřní při Mendlově náměstí, část park /část vnitroblok

- V místě stavby se nachází komunikační vedení Vysokého učení technického v Brně (VUT) . Jedná se o zemní kabelovou trasu skládající se z HDPE trubek 40/33 a optických kabelů.
- VUT -CVIS souhlasí s předloženou dokumentací výše zmíněné stavby za následujících podmínek:
 - Komunikační vedení VUT v Brně nesmí být přerušeno ani poškozeno!
 - Před zahájením realizace stavby musí být trasa vedení VUT řádně vytýčena. Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, budou náležitě seznámeni s polohou výše zmíněné kabelové trasy.
 - Ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně trasy nebudou používány žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.), práce je nutné provádět zásadně ručně, s maximální opatrností.
 - Po chodníku a nepevněných plochách trasy (1,5 m po každé straně vedení) nebude pojíždět žádná stavební technika (nákladní automobily atd.)
 - Odkrytá trasa bude řádně zabezpečena proti prověšení, poškození a to i proti poškození třetími osobami.
 - Nad trasou vedení nebudou budována žádná zařízení, která by omezovala přístup k HDPE trubce, ani zde nebude skladována žádná zemina, či stavební materiál.
 - Při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi bude dodržena prostorová norma ČSN 736005 .
 - V případě jakéhokoli poškození kabelové trasy VUT v Brně je stavebník povinen ihned informovat správce vedení: VUT , Centrum výpočetních a informačních služeb (CVIS), Antonínská 548/1, 601 90 Brno, Ing. Kovanda, tel. 541 145 445, 777 483 445, e-mail: admin@cis.vutbr.cz .
 - Oprava poškozeného nebo přerušného kabelového vedení bude provedena na náklady stavebníka. Oprava optického kabelu bude provedena výměnou celého kabelu, nikoli svařením v kabelové spojení.
 - Před záhozem musí být k prohlídce vedení pozván zástupce CVIS VUT v Brně.
- Platnost tohoto vyjádření je dva roky.

Ing. Petr Mlýnský
vedoucí stavebně technického odboru

