IZOMETRIE PLYNOVOD



LEGENDA:

——+——	NTL ROZVOD PLYNU DOMOVNÍ – NOVÝ
——+——	NTL ROZVOD PLYNU – STÁVAJÍCÍ
KK	PLYNOVÝ KULOVÝ KOHOUT
K	KOTEL viz. specifikace ÚT

POZNÁMKA:

- VŠECHNY ARMATURY PN 16
- POTRUBÍ MUSÍ BÝT CELOSVAŘOVANÉ
- VŠECHNY PROSTUPY, PODLAHOU A NOSNÝMI KONSTRUKCEMI PROVÉST V CHRÁNIČCE
- POTRUBÍ VEDENÉ VE STĚNÁCH BUDE V PLNĚ ZACHOZENÉ DRÁŽCE
- BUDE PROVEDENA ZKOUŠKA PEVNOSTI A TĚSNOSTI DLE TPG, PLYNOVOD BUDE OPATŘEN OCHRANNÝM NÁTĚREM



±0,000 = PODLAHA

H.I.P.	ING. MAREK NETUKA		MAREK NETUKA Dubová 640/11, 637 00 Brno tel.: 608 922 278 e-mail: marek@netuka.cz
VYPRACOVAL	ING. FILIP KUPKA		
KONTROLOVAL	ING. FILIP KUPKA		

OBJEDNATEL: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO–STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO	FORMÁT	2 x A4
OPRAVA BYTŮ - VELKÉ BYTY - BYT Č. 7 - 3.NP ČÁPKOVA 543/48, 602 00 BRNO DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	DATUM	05 / 2017
	STUPEŇ	DSP
	EVIDENČNÍ ČÍSLO	OB3500/1700048
	SO 03	
D.1.4.4 PLYNOINSTALACE IZOMETRIE - PLYNOVOD	MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.4.4.04