

LEGENDA DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES:

11VK - 500 / 1200..... deskové otopné těleso, prolisované desky
- provedení VK (Ventil Kompakt)
- typ 11 (1xdeska, bez vnitřních plechů), hloubka 63mm
- typ 20 (2xdeska, bez vnitřních plechů), hloubka 66mm
- typ 21 (2xdeska, s vnitřním plechem), hloubka 66mm
- typ 22 (2xdeska, s 2x vnitřním plechem), hloubka 100mm
- typ 33 (3xdeska, s 3x vnitřním plechem), hloubka 155mm
- výška 500 mm
- délka 1200 mm

LEGENDA TRUBKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES:

TRUBKOVÉ OT 1220.600... trubkové otopné těleso rovné
- těleso se spodním středovým připojením
- hloubka 35mm
- výška 1220 mm
- šířka 600 mm

LEGENDA POPISŮ

307/2
- POŘADÍ OTOPNÉ PLOCHY V MÍSTNOSTI
- ČÍSLO MÍSTNOSTI

TV (...), HRŠ 15
- H-ŠROUBENÍ ROHOVÉ DN15
- TERM. VENTIL SOUČÁSTÍ OTOPNÉHO TĚLESA

R-HM (...) 15
- ROHOVÁ HM ARMATURA DN15

LEGENDA:

3.08 / 20°C / 1568 W — ČÍSLO MÍSTNOSTI, NÁVRHOVÁ VNITŘNÍ TEPLOTA, TEPELNÁ ZTRÁTA

— — — — TOPNÁ VODA - PŘÍVOD (70°C), TOPNÁ VODA - VRAT (50°C)

TRUBKOVÉ OT 1500.450 — KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ OT, VÝŠKA, ŠÍŘKA

DESKOVÉ OT 22VK-600/1400 TV, HPŠ15 — DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, POČET DESEK / VÝŠKA / ŠÍŘKA, ZPŮSOB PŘIPOJENÍ

ELE — POKOJOVÝ TERMOSTAT, NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO

ELE — NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO

ZTI — NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ZTI

AOV — ±0,000 = PODLAHA ODVZDUŠŇOVACÍ VEN

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. [m²]
3.01	ZÁDVEŘÍ	6,50
3.02	CHODBA	13,90
3.03	POKOJ	25,80
3.04	CHODBA	4,30
3.05	POKOJ	26,70
3.06	POKOJ	13,30
3.07	POKOJ	21,10
3.08	KOUPELNA	8,50
3.09	KUCHYŇ	13,80
3.10	WC	1,50
3.11	WC	1,10

LEGENDA PŘIPOJENÍ OT:

VENTIL KOMPAKT



H.I.P.	ING. MAREK NETUKA	MAREK NETUKA Dubová 640/11, 637 00 Brno tel.: 608 922 278 e-mail: marek@netuka.cz
VYPRACOVAL	ING. FILIP KUPKA	
KONTROLOVAL	ING. FILIP KUPKA	
OBJEDNATEL:	MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO	

OPRAVA BYTŮ - VELKÉ BYTY - BYT Č. 7 - 3.NP
ČÁPKOVA 543/48, 602 00 BRNO
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

FORMÁT	6 x A4
DATUM	05 / 2017
STUPEŇ	DSP
EVIDENČNÍ ČÍSLO	OB3500/1700048
SO 03	

D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ

PŮDORYS

MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1:50	D.1.4.2.03