

LEGENDA DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES:

- 11VK - 500 / 1200..... deskové otopné těleso, prolisované desky
provedení VK (Ventil Kompakt)
- typ 11 (1xdeska, bez vnitřních plechtů), hloubka 63mm
typ 20 (2xdeska, bez vnitřních plechtů), hloubka 66mm
typ 21 (2xdeska, s vnitřním plechem), hloubka 66mm
typ 22 (2xdeska, s 2x vnitřním plechem), hloubka 100mm
typ 33 (3xdeska, s 3x vnitřním plechem), hloubka 155mm
- výška 500 mm
délka 1200 mm
- trubkové otopné těleso rovné
těleso se spodním středovým připojením
- hloubka 35mm
výška 1220 mm
šířka 600 mm


LEGENDA TRUBKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES:

- trubkové otopné těleso rovné
těleso se spodním středovým připojením
- hloubka 35mm
výška 1220 mm
šířka 600 mm
- LEGENDA POPISŮ**
- 307/2** POŘADÍ OTOPNÉ PLOCHY V MÍSTNOSTI
ČÍSLO MÍSTNOSTI
- TV (...), HRŠ 15
H-ŠROUBENÍ ROHOVÉ DN15
TERM. VENTIL SOUČÁSTÍ OTOPNÉHO TĚLESA
R-HM (...) 15
ROHOVÁ HM ARMATURA DN15

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:


OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. [m²]
3.01	CHODBA	20,40
3.02	CHODBA	7,40
3.03	POKoj	27,20
3.04	POKoj	21,90
3.05	POKoj	22,20
3.06	KOUPELNA / WC	6,20
3.07	POKoj	28,00
3.08	KUCHYŇ	15,30
3.09	KOUPELNA	7,50
3.10	WC	1,60
3.11	SPÍŽ	2,10
3.12	BALKÓN	2,90
3.13	BALKÓN	3,30

LEGENDA PŘIPOJENÍ OT:



LEGENDA:

VENTIL KOMPAKT



- 3.08 20°C 1568 W
- TRUBKOVÉ OT 1500,450
- DESKOVÉ OT 22VK-600/1400 TV, HPŠ15
- ELE ZTI AOV
- ČÍSLO MÍSTNOSTI
NAVHRHOVÁ VNITŘNÍ TEPLOTA
TEPELNÁ ZTRÁTA
TOPNÁ VODA - PŘÍVOD (70°C)
TOPNÁ VODA - VRÁT (50°C)
KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ OT
VÝŠKA, ŠÍŘKA
DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
POČET DESEK / VÝŠKA / ŠÍŘKA
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ
POKOJOVÝ TERMOSTAT
NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO
NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO
NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ZTI
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VEN

±0,000 = PODLAHA

H.L.P.	ING. MAREK NETUKA	
VYPRACOVAL	ING. FILIP KUPKA	
KONTROLOVAL	ING. FILIP KUPKA	
OBJEDNATEL: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO		
OPRAVA BYTŮ - VELKÉ BYTY - BYT Č. 9 - 3.NP		
ČESKÁ 153/14, 602 00 BRNO		
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		
D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ		
ROZVINUTÉ SCHÉMA		
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
1:50	D.1.4.2.04	