

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
A																		A		
B																		B		
C																		C		
D	BRATISLAVSKÁ 40 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU ČÁSTI DOMU																	D		
E	ROZVADĚČ R2.20 – byt v 2.np																	E		
F	ROZVADĚČ R3.03 – byt v 3.np																	F		
G	ROZVADĚČ R4.03 – byt v 4.np																	G		
H	ROZVADĚČ R5.03 – byt v 5.np																	H		
I	Rozvaděč DB118F 1X18P/FMD pod omítkou Vedení z elektroměrového rozvaděče RH – na chodbě v 1.np je nově uložené pod omítkou CYKY–J 5x6 mm2 Velikost hlavního jističe je 25A/B/3 před podružným elektroměrem v rozvaděči RH Byt bude připojen 3fázovým elektroměrem a jističem 25A/B/3 před elektroměrem v rozvaděči RH. Byty budou připojeny z hlavního 3f elektroměru s fakturačním měřením. Takto budou připojeny byty v přístavku v 1 až 5 np.																	I		
J																		J		
K																		K		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Vypracoval: Zelinka Jiří			AKCE: BRATISLAVSKÁ 40 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU ČÁSTI DOMU						Investor:				Zak.číslo: 02016/16		A.K.: – –		Listů: 2			
Kontroloval: Zelinka Jiří									Obsah: Rozvaděč byty v ”L”				Změna/Datum:		V.č.:		EL–11		List: 1	
Datum : 08/2016													Měřítko: –							

