

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
A																		A		
B																		B		
C																		C		
D	BRATISLAVSKÁ 40 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU ČÁSTI DOMU																	D		
E	ROZVADĚČ R1.20 – byt v 1.np																	E		
F																		F		
G																		G		
H	Rozvaděč DB118F 1X18P/FMD pod omítkou Vedení z elektroměrového rozvaděče RH – na chodbě v 1.np je nově uložené pod omítkou CYKY–J 5x6 mm2 Velikost hlavního jističe je 25A/B/3 před podružným elektroměrem v rozvaděči RH Byt bude připojen 3fázovým elektroměrem a jističem 25A/B/3 před elektroměrem v rozvaděči RH. Byt bude připojen z hlavního 3f elektroměru s fakturačním měřením. Takto budou připojeny byty v přístavku v 1 až 5 np.																	H		
I																		I		
J																		J		
K																		K		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Vypracoval: Zelinka Jiří			AKCE: BRATISLAVSKÁ 40 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU ČÁSTI DOMU						Investor:				Zak.číslo: 02016/16		A.K.: – –		Listů: 2			
Kontroloval: Zelinka Jiří									Obsah: Rozvaděč R1.20				Změna/Datum:		V.č.: –		EL–08		List: 1	
Datum : 08/2016													Měřítko: –							

