

02.PP

NAPOJENO ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE DOMU 5
KABEL V TRUBCE POD OMÍTKOU

Nh

DŮM č.5

KLUBOVNA

CHODBA

KLUBOVNA

SOCIALNÍ ZÁŘÍZENÍ

SKLAD

Ng

22(G) a

11 (B)

1.NP

POKRAČUJE DO ROZVADĚČE R-klubovna
KABEL V TRUBCE POD OMÍTKOU

Nh

1200 (1650)

2000 (850)

2000 (850)

Ng


STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ
DŮM 5

1.NP

0,000

S.V. 3250 mm

-0,020
S.V. 3220 mm




SVÍTLIDLA

POPIS SVÍTEL

11(B) TYP SVÍTLIDLA PODLE LEGENDY SVÍTEL
ČÍSLO OBVODU V ROZVADĚČI



SPINAČ DOMOVNÍ NÁSTĚNNÝ IP44 RAZENÍ 1, 5, 6




SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ RAZENÍ 1, 5, 6



ZÁSUVKA DOMOVNÍ NÁSTĚNNÁ IP44



SNÍMAČ POHYBU STROPNÍ - POVRCHOVÁ MONTÁŽ
OBLAST ZACHYCENÍ KUŽELOVÁ (KRUH 7m)
PRAHOVÉ OSVĚTLENÍ 1 - 1000 LX
ZPOŽDĚNÍ VYPNUTÍ 5S - 10 MIN.
SPINACÍ PRVEK RELE, 3 VODIČOVÉ PŘÍPOJENÍ




ROZVADĚČE

ROZVODNÁ SOUSTAVA
VNITŘNÍ ROZVODY 3NPE AC 400 V/TN-S 1NPE AC 230 V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
DLE ČSN EN 61140 ed. 3 ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice			Cesta k úsporám energií www.dea.cz	
				
PROJEKTANT:	IVANA DĚDKOVÁ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
KONTROLOVAL:				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	IVANA DĚDKOVÁ			
INVESTOR:	STATUTURNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED			
ČÍSLO:	449 92 785			
MĚSTO STAVBY	KOUNICOVA 13,5,7,9, 602 00 BRNO - STŘED, VEVEŘÍ			
ČÁST	D.1.4.b. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
NÁZEV STAVBY			DATUM: 01.2017	
KOUNICOVA 13,5,7,9 - OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ KOUNICOVA 13,5,7,9, 602 00 BRNO - STŘED, VEVEŘÍ			FORMÁT:	
			MĚŘÍTKO: 1:50	
			STUPEŇ DOKUMENTACE: PRO PROVEDENÍ STAVBY	
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 16278	
			ČÍSLO PŘÍLOHY:	
NÁZEV VÝKRESU			ČÍSLO VÝKRESU	
ELEKTROINSTALACE - DŮM 5 - KLUBOVNA			103	