



# ROZVÁDĚČ RS3

ČELNÍ POHLED:



PLÁN OSAZENÍ PŘÍSTROJI:




Typ rozváděče (skříňe):	BYTOVÁ ROZVODNICE POD OM., VANA PLAST, DVEŘE PLECH		
Rozměry (ŠxVxH):	359x464x91	Nátěr (barva):	RAL 9016 (BÍLA)
Počet polí:	–	Dělení:	–
Krytí vnější/vnitřní:	IP 30/20	Jm.proud:	40A
Přívod:	VRCHEM	Vývody:	VRCHEM
Pi[kW]:	35,02	Dodavatel:	MORAVEC a PRÝMA, v.o.s.
β:	0,70	Pp[kW]:	24,52

Napěťové soustavy:	Ochrana proti nebezpečnému dotyku:
3N+PE, 230/400V, AC 50Hz, TN–S	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
	DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
	DOPLŇUJÍCÍM PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

DEA Energetická agentura, s.r.o.  
Benešova 425, 664 42 Modřice



Cesta k úsporám energií [www.dea.cz](http://www.dea.cz)

PROJEKTANT:	ZDENĚK KREJČÍ	<div>Moravec a Prýma, v.o.s.</div> <div> Elektromontážní firma projekce – realizace Lazaretní 7, 615 00, Brno tel/fax: 05/4515 2729</div>	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	PAVEL PRÝMA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PETR MORAVEC			
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED DOMINIKÁNSKÁ 264/2, 602 00 BRNO-STŘED – BRNO-MĚSTO			
IČ	449 92 785			
MÍSTO STAVBY	KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED – TRNITÁ			
ČÁST	D.1.4.d. SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	DATUM:	11/2017	
NÁZEV STAVBY  KŘENOVÁ 57 - REKONSTRUKCE DOMU SO 02 - STAVBA DOČASNÉ DVORNÍ BUDOVY		FORMÁT:	3A4	
		MĚŘÍTKO:	-	
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS	
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	17 051	
NÁZEV VÝKRESU ROZVÁDĚČ RS3		ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU:  05	

