



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

DEA Energetická agentura, s.r.o.

Ing. Ilona Damborská

Benešova 425

664 42 MODŘICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

721/006565/2018/OHo

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Hodoval / 543 433 260

BRNO

26.03.2018

180326H1

VĚC

Brno; k. ú. Trnitá, p. č. 61/1 a 158; ul. Trnitá - stanovisko pro účely územního souhlasu - "Křenová 57 - rekonstrukce domu, přípojka NN" - souhlasné stanovisko s podmínkami

K Vaší žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci Vám z hlediska provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu sdělujeme:

Předložená PD řeší silnoproudou přípojku pro objekt na p. č. 158. Dojde ke zřízení nové rozpojovací skříně, která se umístí do výklenku ve fasádě domu (dům na parcele č. 158). Do rozpojovací skříně bude zasmyčkováno stávající distribuční vedení NN, které je uloženo v chodníku před objektem. Stávající kabel se rozpojí a zatáhne do rozpojovací skříně.

Stavba v rozsahu daném předloženou projektovou dokumentací se nachází v blízkosti ochranného pásma kanalizační stoky a vodovodního řádu, dále v blízkosti ochranného území vodovodní přípojky v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (dále jen BVK, a.s.).

Rovněž je nutné přihlédnout k umístění kanalizačních přípojek pro přilehlé nemovitosti, pro které rovněž platí podmínky pro ochranné území.

Obecně upozorňujeme, že stavbou v rozsahu daném předloženou situací může dojít k dotčení vodovodního a kanalizačního potrubí, které Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. neprovozují (např. vnitřní rozvody vedené v areálech, neprovozovaná infrastruktura atd.). O stanovisko ke stavbě žádáte majitele (popř. provozovatele) dané sítě. Provozovaná technická infrastruktura BVK, a.s. je zřejmá z aktuálního podkladu oddělení technického archivu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Pisárecká 1, 603 00 Brno, tel. 543 433 130.

Dále upozorňujeme, že stávající kanalizační přípojky, které jsou ve vlastnictví majitelů připojených pozemků/staveb na kanalizaci, nebývají v našich podkladech s provozovanou/spravovanou infrastrukturou zakresleny.

Z hlediska provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu souhlasí Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se stavbou dle předložené projektové dokumentace (PD), při dodržení podmínek:

- V případě potřeby nechá stavebník vytyčit a vyznačit proti poškození vodovodní řád a vodovodní přípojky, pro vytyčení kontaktujte pana Stelzela (tel. 606 676 302). V případě zásahu do ochranného pásma a ochranného území vodovodu je nutné na místo samé přizvat obvodového technika úseku správy vodovodní sítě pana Jaroslava Příhodu (tel. 724 141 433). Obvodového technika přizvete též v případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení vodovodního řádu nebo vodovodní přípojky a dbejte jeho pokynů.
- V případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení kanalizační stoky a kanalizačních přípojek, jejichž provozování/údržbu zajišťuje BVK, a.s., kontaktujte obvodového technika kanalizačního provozu pana Lukáše Vrbíka (tel. 606 758 358) a dbejte jeho pokynů.
- Na základě rozhodnutí obvodových techniků může být dle místních podmínek, pro přesné určení polohy, požadováno provést na potrubí ručně kopané sondy, obnažení potrubí atd.
- V ochranném pásmu a ochranném území požadujeme provádět výkopové práce pouze ručně se zvýšenou opatrností.
- Dodržte v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a kanalizační zařízení ČSN 73 6005 *Prostorové uspořádání sítí technického vybavení*. V případě křížení sítí požadujeme pokládané

kabely uložit do chráničky / ochranné trubky. Obecně musí být křížení prováděno pod úhlem 90°. V místech kde to není technicky možné, musí být křížení provedeno pod úhlem co nejvíce blížícím se 90° (úhly menší než 45° nejsou přípustné).

- **Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu** v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a kanalizační zařízení a v nich stanoveného zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.
- **Dodržte ochranné území vodovodních přípojek**, které je definováno v *Městských standardech pro vodovodní síť, v metodice Magistrátu města Brna s platností od roku 2010*. Ochranné území vodovodních přípojek, které lze zřídít v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdáleností min. 0,75 m na každou stranu od osy potrubí.
- Zařízení staveniště a dočasné skládky materiálu požadujeme umístit mimo ochranná pásma a ochranná území technické infrastruktury v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou potřebu z titulu činnosti stavby, upozorněte dispečink naší akciové společnosti - tel. 543 212 537. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.
- Projektant odpovídá za celistvost, úplnost a správnost navrženého řešení předložené projektové dokumentace, na jejímž základě bude stavba / stavební činnost bezpečně provedena a užívána, včetně umožnění snadno proveditelných oprav, údržby apod. technické infrastruktury v provozování BVK, a.s.
- Požadujeme dodržovat podmínky dle platných Městských standardů pro vodovodní síť a kanalizační zařízení.
- Toto stanovisko je platné pro rozsah projektových prací dle předložené projektové dokumentace a odpovídající popisu uvedeného v tomto stanovisku.
- **Zahájení prací oznamte provozním technikům min. 3 dny dopředu na uvedená telefonní čísla.**
- **Před zásypem přizvěte obvodové techniky ke kontrole na místo samé.**

Toto stanovisko platí pouze pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Doložené doklady si ponecháváme pro naši potřebu.

Stanovisko platí po dobu jednoho roku od data odeslání.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárčeka 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
Ivona VHR a GIS

S pozdravem



Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR

Informativní poznámka:

- V případě, že je žadatel zastoupen třetí osobou, požadujeme předkládat plnou moc (dostačující je kopie plné moci), ze které vyplývá rozsah oprávnění k zastupování odpovídající danému právnímu jednání. Informujeme Vás, že tato plná moc musí být od 01.05.2018 nedílnou součástí všech žádostí o vyjádření, bez daného dokladu nebude moci být naše stanovisko vydáno. Další informace naleznete na našich webových stránkách <http://www.bvk.cz/> pod záložkou *Vyjádřování k PD*.

Poznámky k projektovým dokumentacím pro vydání našeho stanoviska:

- **Dodávejte PD dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v úplném znění.** Jedná se především o kompletní textové části včetně všech náležitostí (např. výpis katastrů a dotčených parcel atd.).