

DEA Energetická agentura, s.r.o.  
Ilona Damborská  
Sladkého 537/13  
617 00 Brno-Komárov

Brno – Maloměřice, 11.01.2018

**Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s. k žádosti o přeložku  
zařízení distribuční soustavy č. 13010372.**

Vážený Zadateli,

dne 22.12.2017 jsme obdrželi Vaši žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy č. 13010372 z důvodu nevyhovujícího stávajícího technického stavu a umístění hlavního domovního vedení ze stávající kabelové skříně na domě Brno, Křenová č.55.

Předmetem úpravy je: *kabelová skříň*

Místem úpravy je: *Brno, Křenová č.57*

Předpokladany termín realizace: *dle uzavřené smlouvy o připojení nových odběrných míst na adrese Brno, Křenová č.57*

V zastoupení společnosti E.ON Distribuce, a.s. Vám sdělujeme, že uvedená společnost jako Provozovatel distribuční soustavy souhlasí s úpravou zařízení distribuční soustavy a současně stanovuje následující technické řešení:

Místem připojení bude nová kabelová skříň umístěná na domě Brno, Křenová č.57 napájená kabelovým vedením NN na základě „Žádosti o připojení k distribuční soustavě ECZR“, na formuláři E.ON Česká republika, s.r.o. – hromadně pro všechna nová odběrná místa. Žádost podejte s dostatečným časovým předstihem (cca 17 měsíců). Technický způsob připojení je třeba zahrnout do územního řízení. Souhlas se stavebním povolením je vázán na uzavření Smlouvy o připojení (podpis a zaplacení 1. splátky podílu Zadatele).

Za předpokladu, že souhlasíte s výše uvedeným technickým řešením a za předpokladu, že budou splněny veškeré zákonné předpoklady podmiňující takto specifikované technické řešení, provede provozovatel


distribuční soustavy úpravu zařízení distribuční soustavy na své náklady, přičemž dotčené energetické zařízení zůstane i nadále v jeho majetku.

**Toto vyjádření nelze použít pro účely územního a stavebního řízení bez současně dodaného vyjádření k existenci a dotčení stávajících sítí v majetku E.ON Distribuce, a.s.**

V případě potřeby Vám další informace k technickému řešení přeložky poskytně Ing. Romana Bžatková, tel.: +420-54514-1839.

*Na jednání ani v souvislosti s ním nebyla mezi jednajícími uzavřena žádná smlouva, ať už v písemné či jiné formě. Obsahem jednání bylo vyhradně vyjasňování si názorů na problematiku uvedenou v tomto vyjádření, aniž by jednajícími byly přijaty jakékoli smluvní závazky.*

S přátelským pozdravem

  
E.ON Česká republika, s.r.o.  
Regionální správa  
Brno  
010

Ing. Romana Bžatková  
Regionální správa Brno  
E.ON Česká republika, s.r.o.