



LEGENDA ČAR:

- TOPNÁ VODA PŘIVOD (50°C) – POTRUBÍ MĚĐ
- TOPNÁ VODA VRÁT (40°C) – POTRUBÍ MĚĐ
- NOVÉ VEDENÍ PLYNU V OCELI, SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM
- ELEKTROINSTALACE, KABEL CYKY 3x1,5
- KABELAŽ PRO NÁPOJENÍ POKOJOVÉHO TERMOSTATU, KABEL LYCY 2 x 0,8
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY, MATERIÁL PLAST
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PLAST

LEGENDA ZNAČEK:

- DESKOVÉ OT
- 22VK–500/700/100
- RHŠ 15, TRV, TH
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- TVR OTOPNÉHO TĚLES
- POČET DESEK / VÝŠKA / DÉLKA / ŠÍŘKA
- RHŠ – ROHOVÉ H ŠROUBENÍ DN 15,
- UZÁVĚRATELNÉ, VYPOUŠTĚČI
- TRV – TERMOSTATICKÝ VENTIL (SOUČÁSTI OT)
- TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE

- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- TVR OTOPNÉHO TĚLES
- VÝŠKA / ŠÍŘKA
- HM ARMATURA DN 15
- TRV – TERMOSTATICKÝ VENTIL
- TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE

POZNÁMKY:

- [1] STAVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU KTERÉ NEJÍ NUTNÉ PRO KOTEL A SPORÁK JE NUTNO DEMONTOVAT
- [2] PŘI REALIZACI BUDE OVĚŘENO NÁPOJENÍ DO KOMINOVÉHO PRŮDUCHU
- [3] PRO NÁPOJENÍ KOTLE NA ELEKTRICKOU ENERGI BUDE PROVEDENA NOVÁ ZÁSUVKA NA 230V
- [4] NÁPOJENÁ PŘÍMO Z RS PŘES NOVÝ JISTIČ 6A S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- [5] ODVOD KONDENZÁTU Z KOTLE BUDE NÁPOJEN HADICÍ DO STÁVAJÍCÍHO ODPADU – DO VANY
- [6] NOVÉ ODKOUŘENÍ BUDE NA STŘEŠE ŘADNĚ ZAZNAMČENO, Tedy ČÍSLO BYTU
- [7] A SKUTEČNÁ DÉLKA SPALINOVÉ CESTY
- [8] POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU Tedy ZÁVAZNÉ
- [9] STAVAJÍCÍ WAW A KARMA BUDOU DEMONTOVÁNY

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------|---|------------|
| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | KONTROLOVAL | ENUTYCH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enlytech.cz | |
| ING. PETR KOMÍNEK | ING. PETR KOMÍNEK | ING. PETR KOMÍNEK | | | |
| | | | | | |
| KRAJ: | Jihomoravský | OKRES: | Brno-město | | |
| INVESTOR: | Statutární město Brno, městská část Brno-sřed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno | | | | |
| AKCE: | PD MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 12, BEETHOVENOVA 3 - ZŘÍZENÍ ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ V BYTECH Č. 6, 9, 17, 19, 32 | | | | |
| | | | | FORMÁT | 2x A4 |
| | | | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| | | | | DATUM | 04.2018 |
| | | | | ÚČEL | DPS |
| | | | | Č. ZAKÁZKY | PD20180401 |
| OBSAH: | D.1.4 VYTÁPĚNÍ V BYTĚ ČÍSLO 9 SCHÉMA VYTÁPĚNÍ | | | Č. VÝKR. | PARÉ |
| | | | | D.1.4.4.2 | |