







PŮDORYS 2.NP
BYT ČÍSLO 9



LEGENDA ČAR:

	TOPNÁ VODA PŘÍVOD (50°C) – POTRUBÍ MĚĎ
	TOPNÁ VODA VRÁT (40°C) – POTRUBÍ MĚĎ
	NOVÉ VEDENÍ PLYNU V OCELI, SPOJOVÁNÉ SVAŘOVÁNÍM
	ELEKTROINSTALACE, KABEL CYKY 3x1,5
	KABELAŽ PRO NÁPOJENÍ POKOJOVÉHO TERMOSTATU, KABEL LiYY 2 x 0,8
	POTRUBÍ TEPLÉ VODY, MATERIÁL PLAST
	POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PLAST

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha	Teplota	Povrch	Objem	Výška
9-1	CHODBA	10,12	20°		31,38	3,1
9-2	KUCHYŇE	11,9	20°		36,89	3,1
9-3	SKLAD	3,2	15°		9,92	3,1
9-4	CHODBA	2,24	15°		6,93	3,1
9-5	POKOJ 1	28,04	20°		86,92	3,1
9-6	KOUPELNA	4,09	24°		12,69	3,1
9-7	WC	1,04	20°		3,21	3,1
9-8	POKOJ 2	24,38	20°		75,56	3,1
9-9	POKOJ 3	21,62	20°		67,01	3,1
9-10	POKOJ 4	19,81	20°		61,41	3,1
9-11	CHODBA	5,55	20°		17,21	3,1
9-12	WC	1,88	20°		5,84	3,1

LEGENDA ZNAČEK:





 <p>DESKOVÉ OT 22VK-500/700/100 RHŠ 15, TRV, TH</p>	<p>DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLOSO TYP OTOPNÉHO TĚLESA POČET DESEK / VÝŠKA / DĚLKA / ŠÍŘKA RHŠ – ROHOVÉ H ŠROUBENÍ DN 15, – UZÁVĚRATELNÉ, VYPOUSTĚČÍ TRV – TERMOSTATICKÝ VENTIL (SOUČÁSTÍ OT), TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE</p>
 <p>TRUBKOVÉ OT KLM-M 1495/600 HM 15, TRV, TH</p>	<p>TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLOSO TYP OTOPNÉHO TĚLESA VÝŠKA / ŠÍŘKA HM ARMATURA DN 15 TRV – TERMOSTATICKÝ VENTIL TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE</p>

SCHÉMA OSAZENÍ OT:



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENLYTECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enlytech.cz	
ING. PETR KOMÍNEK	ING. PETR KOMÍNEK	ING. PETR KOMÍNEK			
		KRAJ: Jihomoravský	OKRES: Brno-město		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno			FORMÁT	6x A4
AKCE:	PD MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 12, BEETHOVENOVA 3 - ZŘÍZENÍ ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ V BYTECH Č. 6, 9, 17, 19, 32			MĚŘITKO	1:50
				DATUM	04.2018
				ÚČEL	DPS
				Č. ZAKÁZKY	PD20180401
OBSAH:	D.1.4 VYTÁPĚNÍ V BYTĚ ČÍSLO 9 PŮDORYS VYTÁPĚNÍ			Č. VYKR.	PARÉ
				D.1.4.4.1	