


## POZNÁMKY:

- [1] STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU KTERÉ NEJÍ NUTNÉ PRO KOTEL A SPORÁK JE NUTNO DEMONTOVAT PŘI REALIZACI BUDE OVĚŘENO NÁPOJENÍ DO KOMINOVÉHO PŘÍRUCHU
- [2] PRO NÁPOJENÍ KOTLE NA ELEKTRICKOU ENERGIÍ BUDE PROVĚDENA NOVÁ ZÁSUJKA NA 230V NÁPOJENA PŘÍMO Z RS PŘES NOVÝ NOVÝ JISTIČ 6A S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- [3] ODVOD KONDENZÁTU Z KOTLE BUDE NÁPOJEN HADICÍ DO STÁVAJÍCÍHO ODPADU – DO UMYVADLA NOVÉ ODKOUŘENÍ BUDE NA STŘEŠE ŘÁDNĚ ZAZNAČENO, TEDY ČÍSLO BYTU
- [4] A SKUTEČNÁ DÉLKA SPALINOVÉ CESTY
- [5] POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU TEDY ZÁVAZNÉ
- [6] STÁVAJÍCÍ WAW A KARMÁ BUDOU DEMONTOVÁNY
- [7]

<p>DESKOVÉ OT 22xK-500/700/100 RHŠ 15, TRV, TH</p>	<p>DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO TYP OTOPNÉHO TĚLESA POČET DESEK / VÝŠKA / DELKA / ŠÍŘKA RHŠ – ROHOVÉ H ŠROUBENÍ DN 15, – UZAVÍRATELNÉ, VPOUŠTĚČI TRV – TERMOSTATICKÝ VENTIL (SOUČÁSTI OT) TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE</p>
--	---



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENLYTECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Letická 700/19, Brno 602 00 Tel.: +420 606 485 545 Mail: info@enlytech.cz		
ING. PETR KOMÍNEK	ING. PETR KOMÍNEK	ING. PETR KOMÍNEK				
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město			
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno					
AKCE:	PD MORAJSKÉ NÁMĚSTÍ 12, BEETHOVENOVA 3 - ZŘÍZENÍ ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ V BYTECH Č. 6, 9, 17, 19, 32					
				MĚŘITKO	1:50	
				DATUM	04.2018	
				ÚČEL	DPS	
				Č. ZAKÁZKY	PD20180401	
OBSAH:	D.1.4 VYTÁPĚNÍ V BYTĚ ČÍSLO 17				Č. VÝKR.	PARÉ
	SCHÉMA VYTÁPĚNÍ				D.1.4.4.2	