



LEGENDA ČAR:

- TOPNÁ VODA PŘIVOD (50°C) – POTRUBÍ MĚĎ
- TOPNÁ VODA VRÁT (40°C) – POTRUBÍ MĚĎ
- NOVÉ VEDENÍ PLYNU V OCELI, SPOJOVANÉ SVAŘOVANÍM
- ELEKTROINSTALACE, KABEL CYK 3x1,5
- KABELAŽ PRO NÁPOJENÍ POKOJOVÉHO TERMOSTATU, KABEL LYCY 2 x 0,8
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY, MATERIÁL PLAST
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PLAST

LEGENDA ZNAČEK:

- DESKOVÉ OT
- 22VK–500/700/100
- RHŠ 15, TRV, TH
- POČET DESEK / VÝŠKA / DÉLKA / ŠÍŘKA
- RHŠ – ROHOVÉ H ŠROUBENÍ DN 15,
- UZAVÍRATELNÉ, VYPOUŠTĚČI
- TRV – TERMOSTATICKÝ VENTIL (SOUČÁSTÍ OT)
- TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- TRUBKOVÉ OT
- KLM–M 1495/600
- HM 15, TRV, TH
- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- TYP OTOPNÉHO TĚLESA
- VÝŠKA / ŠÍŘKA
- HM ARMATURA DN 15
- TRV – TERMOSTATICKÝ VENTIL
- TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE

POZNÁMKY:

- [1] STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU KTERÉ NENÍ NUTNÉ PRO KOTEL A SPORÁK JE NUTNO DEMONTOVAT
- [2] PŘI REALIZACI BUDE OVĚŘENO NÁPOJENÍ DO KOMINOVÉHO PRŮDUCHU
- [3] PRO NÁPOJENÍ KOTLE NA ELEKTRICKOU ENERGII BUDE PROVEDENA NOVÁ ZASUVKA NA 230V
- [4] NÁPOJENÁ PŘÍMO Z RS PŘES NOVÝ NOVÝ JISTIČ 6A
- [5] ODVOD KONDENZÁTU Z KOTLE BUDE NÁPOJEN HADICÍ DO STÁVAJÍCÍHO ODPADU – DO VANY
- [6] NOVÉ ODKOUŘENÍ BUDE NA STŘEŠE ŘADNĚ ZAZNAČENO, Tedy ČÍSLO BYTU
- [7] A SKUTEČNÁ DÉLKA SPALINOVÉ CESTY
- [6] POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU Tedy ZÁVAZNÉ
- [7] STÁVAJÍCÍ WAW A KARMA BUDOU DEMONTOVÁNY

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENYTECH S.R.O.
ING. PETR KOMÍNEK	ING. PETR KOMÍNEK	ING. PETR KOMÍNEK		Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enlytech.cz
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-sířed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno			FORMÁT 2x A4
AKCE:	PD MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 12, BEETHOVENOVA 3 - ZŘÍZENÍ ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ V BYTECH Č. 6, 9, 17, 19, 32			MĚŘÍTKO 1:50
				DATUM 04.2018
				ÚČEL DPS
				Č. ZAKÁZKY PD20180401
OBSAH:	D.1.4 VYTÁPĚNÍ V BYTĚ ČÍSLO 19			Č. VÝKR. PARÉ
	SCHÉMA VYTÁPĚNÍ			D.1.4.4.2