

LEGENDA:

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD - NOVÉ
- TOPNÁ VODA VRÁT - NOVÉ
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY - NOVÉ
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY - NOVÉ

- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- TYP OTOPNÉHO TĚLESA
- POČET DESEK / VÝŠKA / ŠÍŘKA
- HRŠ 15, TH
- H - ROHOVÉ ŠROUBENÍ DN 15,
- UZÁVĚRATELNE, VYPLOUŠTEČI
- TERMOSTATICKÁ HLAVICE


- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- TYP OTOPNÉHO TĚLESA
- VÝŠKA / ŠÍŘKA
- ROHOVÁ HM ARMATURA DN 15
- TERMOSTATICKÝ VENTIL
- TERMOSTATICKÁ HLAVICE

LEGENDA MÍSTNOSTI:

OZN	NAZEV MÍSTNOSTI	P.L. [m²]
25-1	CHODBA	11,75
25-2	SPÍŽ	1,64
25-3	WC	1,51
25-4	POKOJ	24,00
25-5	LOŽNICE	12,40
25-6	POKOJ	14,57
25-7	KUCHYNĚ	4,40
25-8	KOUPELNA	3,60

POZNÁMKY:

- TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÉHO SYSTÉMU 60/50°C, te= -12°C
- NOVÁ MĚDĚNÁ POTRUBÍ VEDENÁ VE ZDMU BUDOU ZAPRAVENA VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU BEZ PŘÍMĚSI AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORU)
- MATERIÁL POTRUBÍ HLAVNÍCH ROZVODŮ JE MĚD OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ MIN. TL. 13mm
- PŘI ZASEKÁVÁNÍ POTRUBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE NEPROVÁDĚT STROJNĚ, PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘEKKÝCH CIHEL
- POUŽITĚ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU Tedy ZAVÁZNÉ



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENLYTECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enlytech.cz
ING. PETR KOHÁNEK	BC.JAN HVEZDA	BC.JAN HVEZDA		
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 294/2, 601 80 Brno			
AKCE:	PD Kourilcova 1, 3a, 3b, 3c - zřízení etážového vytápění v bytech			
	BYT ČÍSLO 25			
		ÚČEL:	DPS	
		Č. ZAKÁZKY	PD20170902	
OBSAH:	D.1.4 VYTÁPĚNÍ			Č. VÝKR. PARÉ
	PŮDORYS			D.1.4.4.1