

LEGENDA:


[illegible]

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL [m ²]
11-1	CHOŘBA	11,75
11-2	SPÍŽ	1,64
11-3	WC	1,51
11-4	LOŽNICE	24,00
11-5	POKJ	12,40
11-6	POKJ	11,20
11-7	OBÝVACÍ POKJ	14,57
11-8	KUCHYŇE	3,94
11-8	KOUPELNA	4,06

POZNÁMKY:

- TEPLOTINÍ SPAD OTOPNĚHO SYSTÉMU: 60/50 °C, $t_{\text{ez}} = -12^\circ\text{C}$
- NOVÁ MEČENÁ POTŘEBA VEDENA VE ZDVU BUDOU ZAPRAVĚNA VÁPENCOCEMENTOVOU OMÍTKOU BEZ PŘÍMÉHO AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORU)
- MATERIÁL POTŘEBÍ H. A. M. V. ROZVODU JE MEŘ OPAŘENÝ TEPELNOU IZOLACÍ MIN. TL. 13mm
- PŘI ZASEKÁVÁNÍ POTŘEBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE NEPROVÁDĚT STROJNĚ. PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘEHKÝCH CIHEL
- POUŽITÉ NAZVY TECHNOLOGICKÝCH ZKŘEŇENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUŽE REFERENČNÍ A NEJSOU TĚDÝ ZÁVAZNÉ



AKCE:	PD Kounicova 1, 3a, 3b, 3c- zřízení tlážového vytápění v bytech		
BYT ČÍSLO 11			
OBSAH:	D1,4 VYTÁPĚNÍ		
PŮDORYS			
EM VYTECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel.: +420 606 485 545 Mail: info@emvtech.cz			
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno	OKRES:	Brno-město
KRAJ:	Jihomoravský		
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KESIL	KONTROLOVAL
ING. PETR KONIEK	BC.JAN HVEZDA	BC.JAN HVEZDA	
MĚŘÍTKO 1:50			
DATUM 9.2017			
ÚČEL DPS			
Č. ZAKÁZKY PD20170902			
Č. VÝK. PARÉ			
D1,4.4.1			