PŮDORYS BOURANÉHO OTVORU 1:100



PŮDORYS SCHODIŠTĚ 1:25



BETON DLE ČSN EN 206-1
C25/30 – XC1 (CZ, F1) – Cl 0,4 – Dmax22 – S2
Eb=32 Gpa

VÝZTUŽ B 500B
KRYTÍ 20 mm

VÝKRES VÝZTUŽE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE STAVBY
TL. ROBETNĚ 150 mm

TONÁŽ 150 KG

VÝKAZ OCELI
VČETNĚ JIŽ VYRÁBĚNÝCH DÍLCŮ PŘED PROŘEZU

PROŘEZ	POČET KS	DÉLKA CELK. m	HMOTNOST 1ks(KG)	HMOTNOST CELKEM
Ø 160		3,75	16,0	70,0
PR-200/200	2		4,0	8,0
		CELKEM		78,0 KG

MATERIÁL S 235 JR
VÝROBNÍ SKUPINA PC1

POZNÁMKY
1) OCELOVÉ ČÁSTI OPATŘIT KE VYKOVÉ MOŽDÍŘEM V TL. 3x40µm
2) VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE STAVBY

ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

10,000 = PODLAHA 1.NP

ZHOTOVITEL: KÚGUL SWIDERSKÁ ŠÍMA 15, 621 00 BRNO
STAVEBNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. MICHAL MÁLEK (+420 603 ...)
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ROMAN KOZUMPLÍK
VYPRACOVAL: ING. ROMAN KOZUMPLÍK
KRESLIL: STATISTÁNÍ MĚSTO BRNO, Ø. ZEMĚ – SMEČ

OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
parc. č. 2116, k.ú. BRNO – MĚSTO

STUPEŇ PROJEKTU:	ZADÁVACÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	AKC 407
DATUM:	06/2024
SO 01	
NÁZEV SCHODIŠTĚ	STATIKA
MĚŘÍTKO:	M 1:100/1:50
ČÍSLO VÝKRESU:	SO 01.STA-07