



13893-18-TSB

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: 5800/Šim/1061/18

VYŘIZUJE: Iveta Šimandlová

TEL./MOBIL: 545 424 033 / 604 223 466

EMAIL: simandlova@tsb.cz

DATUM: 24.10.2018

Vážený pan
Ing. Vladimír Petráš
Herčíkova 8
612 00 Brno

Věc – Subj.: Vyjádření k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením
Název akce : „Oprava objektu Nádražní 4 – Odpadní výtah parc.č. 289, k.ú. Brno - Město“

Vážený pane,

při realizaci shora uvedené akce se v blízkosti nachází zařízení v majetku TSB (kabel). S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek

- před započítím výkopových prací bude vytyčena trasa kabelu veřejného osvětlení (dále v textu VO). Objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka pana Šrámka (sramek@tsb.cz, tel. 603 586 845). Zápis bude předložen stavebnímu úřadu
- zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci VO písemně
- investor a jím pověřený zhotovitel stavby jsou povinni učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a zařízení VO stavebními pracemi
- požadujeme dodržovat ustanovení normy ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, výkop provádějte min. 0,5 m od hrany základu stožáru VO. Na kabely VO, pojižděné těžkou stavební technikou, požadujeme položit silniční panely
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- odkryté vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti (oznámit alespoň jeden den předem). Volejte na tel 604 223 466
- z kontroly bude pořízen zápis, který bude předložen stavebnímu úřadu
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB, a.s. (tel. 800100312). Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036). V případě poškození kabelu VO bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole nebo provedena oprava kabelovou spojkou. Poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem



Ing. Miroslava Vraná

Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
Č. 25512285, DIČ: CZ25512285