

VÝKRES: KŘÍDLOVICKÁ 60 - oprava bytové jednotky č.14, 5.NP


ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Návrh vytápění

Legenda materiálu

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	4.68	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.02	WC	0.85	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v. 1600mm
1.03	KOUPELNA	2.55	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v. 2100mm
1.04	POKOUJ 1	16.59	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.05	KUCHYŇ	8.76	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.06	POKOUJ 2	19.07	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.07	LODŽIE			ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
CELKEM		52.5				UZAVŘENÁ LODŽIE



PRÍVOD TOPNÁ VODA - STÁVAJÍCÍ

VRÁT TOPNÁ VODA - STÁVAJÍCÍ

KRM 1820/600 TRV 15, HRS 15

KOMBINOVANÉ VYTÁPĚNÍ TRUBKOVÝM OTOPNÝM TĚLESEM SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

ODSTÍN BILÁ: TYP - VÝŠKA / ŠÍŘKA:

- připojení na teplovodní systém rohovou armaturou

- elektrické topné těleso 900 W připojit do síťové zásuvky

230 V přes regulátor teploty

Poznámka

- ROZVODY TOPENÍ A OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ. BUDE ODSTRANĚN JEJICH STÁVAJÍCÍ NÁTĚR. SOUSTAVA BUDE OČIŠTĚNA OD NEČISTOT A RZI, NATŘENA ANTIKOROZNÍ ZÁKLADNÍ BARVOU A POTÉ 2x VRCHNÍM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY

- PŘI NÁPOJENÍ NOVÉHO OTOPNÉHO ŽEBŘÍKU NA SOUSTAVU BUDE STOUPAČKA BUĎ VYPUŠTĚNA A NEBO BUDE NÁPOJENÍ PROVEDENO POMOCÍ ZAMRAŽENÍ

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚRIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

- TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ, KE VŠEM POUŽÍTÝM VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY TECHNICKÉ LÍSTY

			Zodp. projektant:		Otisk razítka:
			Ing. Zdeněk Kovář		
			Projektant:		
			Ing. Zuzana Greplová		
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-sřed, Dominikánská 2, 601 69 Brno					
Místo:	Brno	Stupeň:	DSP	Datum:	Červen 2018
Měřítko:	1 : 50	Akce:	KŘÍDLOVICKÁ 60 - oprava bytové jednotky č.14		
Číslo zakázky:			Křídlovická 362/60, Brno-sřed, par.č. 1402, k.ú. Staré Brno (610089)		
Název:			ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Návrh vytápění		
			D1.4.1		