



## Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno

Doručovací číslo: PSČ 657 33

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Vážená paní  
Mgr. Ing. Lucie Radilová

Elišky Přemyslovny 634/50  
625 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

721/007901/2016/IH8/LPr

VYŘIZUJE / LINKA

Hörlová / 543 433 269

BRNO

30.03.2016

160330C2.DOC

VĚC

**Revitalizace parku Dvorského v Brně, parc.č. 301, 304, 306, 308/1, 308/12, 308/16, k.ú. Štýřice, vodovodní přípojka, územní rozhodnutí o umístění stavby – souhlasné stanovisko s podmínkami**

K předložené projektové dokumentaci revitalizace parku nemáme z hlediska provozovatele vodovodního a kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu námitek.

### Zásobování vodou

Lokalita je zásobena z tlakového pásma I vodojemu Holé hory s kótou přepadu 272,5 m n.m. Na pozemek bude vybudována pro pítka nová vodovodní přípojka HDPE 32 DN 25, která bude napojena na vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 100 LT vedený v ul. Dvorského. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě rozměrů 1200x900x1500 mm.

Bilance spotřeby vody:

$Q_{\text{denní max}}$

0,07 m<sup>3</sup>

$Q_{\text{h max}}$  0,1 l/s

Hydrodynamický tlak v místě napojení: 0,25 MPa

Hydrostatický tlak v místě napojení: 0,68 MPa

Vzhledem k vyššímu tlaku osadíte na vnitřní instalaci redukční ventil.

Projektová dokumentace vodovodní přípojky byla odsouhlasena na přípojkovém oddělení dne **29.3.2016 pod č.j. 73160100** formou orazítkování s přílohou podmínek. Tyto podmínky k povolení a realizaci přípojky dodržte. Dvě paré vracíme v příloze.

K objednání vodovodní přípojky požadujeme předložit výpis z katastru nemovitostí, platné povolení stavby s nabytím právní moci, námi orazítkovanou projektovou dokumentaci (vše v kopii).

### **Odkanalizování**

Nepoužitá voda z pítky bude odváděna do stávajícího drenážního systému parkurového hřiště. K navýšení odtoku dešťových vod nedojde, veškeré dešťové vody budou zasakovány na pozemku.

Dodržte ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

- a) v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně
- b) v šířce 2,5 m při průměru nad 500 mm
- c) při průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí.

V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru (např. opěrné zídky), skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

**Při výsadbě nových stromů, které budou v blízkosti ochranného pásma kanalizační stoky DN 800/1200 a vodovodního řadu DN 500, opatřete jejich kořenové baly geotextilií.**

**Před zahájením stavebních prací je nutno vytýčit vodovod a kanalizaci na místě samém, viditelně označit a chránit před poškozením.**

Stavbu proveďte v souladu s Městskými standardy pro vodovodní a kanalizační sítě a zařízení a v nich uvedených normách.

**Toto vyjádření platí pouze pro vodovodní a kanalizační sítě a zařízení v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.**


**Souhlasíme se zahájením územního řízení.**

**Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od data odeslání.**

Příloha: 2 x PD vodovodní přípojky  
1 x podmínky k povolení a realizaci přípojky

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Hybešova 254/16, 657 33 Brno  
vedoucí útvaru

  
Ing. Milan Přinosil  
vedoucí útvaru VHR